

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Π Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2024	00:00	1,71	1,70	0,01				1	1	1		0,00	0,04
	01:00	1,61	1,60	0,01				1	1	1		0,00	0,00
	02:00	1,50	1,49	0,01				1		1		0,00	0,25
	03:00	1,49	1,48	0,01				1		1		0,00	0,37
	04:00	1,52	1,51	0,01				1		1		0,00	0,40
	05:00	1,48	1,43	0,05				1		1		0,08	0,36
	06:00	1,49	1,32	0,17				1		1		0,18	0,37
	07:00	1,62	1,39	0,23				1		1		0,24	0,36
	08:00	1,69	1,66	0,02				1	1	1		0,03	0,02
	09:00	1,61	1,61	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	10:00	1,63	1,63	0,00				1	1	1		0,00	0,00
	11:00	1,66	1,65	0,01				1	1	1		0,00	0,01
	12:00	1,60	1,51	0,09				1	1	1		0,09	0,17
	13:00	1,69	1,30	0,39				1		1		0,40	0,56
	14:00	1,60	1,12	0,48				1		1		0,49	0,48
	15:00	1,47	1,13	0,34				1		1		0,38	0,36
	16:00	1,37	1,14	0,23				1		1		0,24	0,25
	17:00	1,51	1,14	0,37				1		1		0,37	0,39
	18:00	1,67	1,17	0,50				1		1		0,51	0,52
	19:00	1,91	1,53	0,39				1	1	1		0,40	0,26
	20:00	1,93	1,67	0,26				1	1	1		0,26	0,25
	21:00	1,84	1,68	0,16				1	1	1		0,17	0,16
	22:00	1,70	1,64	0,05				1	1	1		0,06	0,05
	23:00	1,51	1,50	0,00				1		1		0,00	0,26

Από τις 00:00 έως και τις 23:00 επικρατούσε κακοκαιρία. Η G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης