

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή 22/3/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	22/03/24 0:00	11,68	10,51	1,17	1			1			4,09
	22/03/24 1:00	10,65	10,02	0,63	1			1			3,38
	22/03/24 2:00	10,45	9,92	0,53	1			1			3,17
	22/03/24 3:00	10,35	9,75	0,60	1			1			3,07
	22/03/24 4:00	10,06	9,35	0,71	1			1			2,78
	22/03/24 5:00	10,28	9,42	0,86	1			1			3,01
	22/03/24 6:00	11,14	10,16	0,98	1			1			3,87
	22/03/24 7:00	12,62	11,61	1,02	1			1	1		2,20
	22/03/24 8:00	12,35	11,03	1,32	1			1	1		1,93
	22/03/24 9:00	11,58	9,66	1,92	1			1			4,05
	22/03/24 10:00	11,52	7,75	3,78	1			1			4,03
	22/03/24 11:00	11,73	8,06	3,67	1			1			4,11
	22/03/24 12:00	11,62	8,53	3,09	1			1			4,07
	22/03/24 13:00	11,64	8,44	3,20	1			1			4,07
	22/03/24 14:00	11,26	8,10	3,16	1			1			3,94
	22/03/24 15:00	11,70	8,37	3,34	1			1			4,10
	22/03/24 16:00	12,71	9,03	3,67	1			1			4,45
	22/03/24 17:00	13,36	9,47	3,89	1			1			4,67
	22/03/24 18:00	15,92	11,66	4,27	1			1			5,57
	22/03/24 19:00	17,81	12,94	4,87				1		1	6,23
22/03/24 20:00	17,88	12,84	5,03	1			1	1		6,26	
22/03/24 21:00	16,99	12,03	4,95	1			1	1		5,95	
22/03/24 22:00	15,48	11,03	4,45	1			1	1		5,06	
22/03/24 23:00	13,67	10,14	3,54	1			1	1		3,25	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.