

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 23/3/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	23/03/24 0:00	12,00	9,11	2,89				1	1		4,20
	23/03/24 1:00	10,87	7,62	3,25				1	1		3,80
	23/03/24 2:00	10,91	9,06	1,85				1	1		3,82
	23/03/24 3:00	10,40	9,34	1,06	1			1			3,13
	23/03/24 4:00	10,13	8,94	1,19	1			1			2,86
	23/03/24 5:00	10,35	9,03	1,32	1			1			3,07
	23/03/24 6:00	10,80	9,07	1,73	1			1			3,53
	23/03/24 7:00	11,46	8,31	3,15	1			1			4,01
	23/03/24 8:00	11,16	7,88	3,28	1			1			3,89
	23/03/24 9:00	11,41	8,09	3,32	1			1			3,99
	23/03/24 10:00	11,17	7,61	3,55	1			1			3,89
	23/03/24 11:00	10,74	7,70	3,04	1			1			3,47
	23/03/24 12:00	10,70	7,61	3,09				1	1		3,74
	23/03/24 13:00	10,83	7,53	3,30				1	1		3,79
	23/03/24 14:00	10,86	7,65	3,21				1	1		3,80
	23/03/24 15:00	11,44	8,29	3,15				1	1		4,01
	23/03/24 16:00	12,40	9,39	3,02				1	1		4,34
	23/03/24 17:00	13,53	10,85	2,68	1			1	1		3,11
	23/03/24 18:00	15,59	12,02	3,57	1			1	1		5,16
	23/03/24 19:00	17,86	13,81	4,05	1			1	1		6,25
23/03/24 20:00	17,78	14,45	3,32	1			1	1		6,22	
23/03/24 21:00	16,47	13,80	2,66	1			1	1		5,76	
23/03/24 22:00	15,09	12,69	2,41	1			1	1		4,67	
23/03/24 23:00	13,52	11,80	1,72	1			1	1		3,10	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.