

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 24/3/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	24/03/24 0:00	11,91	10,88	1,02	1			1	1		1,48
	24/03/24 1:00	10,71	9,63	1,08	1			1			3,44
	24/03/24 2:00	10,66	8,42	2,24	1			1			3,39
	24/03/24 3:00	10,25	8,98	1,27	1			1			2,98
	24/03/24 4:00	10,09	9,44	0,65	1			1			2,81
	24/03/24 5:00	10,12	9,80	0,32	1			1			2,84
	24/03/24 6:00	10,08	10,07	0,01	1			1			2,81
	24/03/24 7:00	10,44	10,44	0,00	1			1			3,16
	24/03/24 8:00	10,24	10,24	0,00	1			1			2,97
	24/03/24 9:00	9,98	9,91	0,07	1			1			2,71
	24/03/24 10:00	10,23	9,93	0,30	1			1			2,96
	24/03/24 11:00	10,27	9,85	0,42	1			1			2,99
	24/03/24 12:00	10,40	9,79	0,61	1			1			3,13
	24/03/24 13:00	10,26	8,75	1,51	1			1			2,98
	24/03/24 14:00	9,77	8,16	1,62	1			1			2,50
	24/03/24 15:00	10,47	8,61	1,86	1			1			3,19
	24/03/24 16:00	11,85	10,12	1,74	1			1			4,15
	24/03/24 17:00	12,53	10,83	1,70	1			1			4,39
	24/03/24 18:00	14,54	12,86	1,67	1			1	1		4,11
	24/03/24 19:00	16,56	15,23	1,34	1			1	1		5,80
24/03/24 20:00	16,72	14,77	1,96	1			1	1		5,85	
24/03/24 21:00	15,70	12,28	3,42	1			1	1		5,27	
24/03/24 22:00	14,41	10,86	3,56	1			1	1		3,99	
24/03/24 23:00	12,90	10,43	2,47	1			1	1		2,48	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.