

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | Δευτέρα 25/3/2024 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|-------------------|------|-------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα | 25/03/24 0:00 | 11,32 | 7,96 | 3,36 | | | | 1 | 1 | | 3,96 |
| | 25/03/24 1:00 | 10,31 | 7,36 | 2,95 | | | | 1 | 1 | | 3,61 |
| | 25/03/24 2:00 | 10,23 | 7,48 | 2,75 | | | | 1 | 1 | | 3,58 |
| | 25/03/24 3:00 | 9,84 | 6,77 | 3,07 | | | | 1 | 1 | | 3,44 |
| | 25/03/24 4:00 | 9,58 | 6,60 | 2,97 | | | | 1 | 1 | | 3,28 |
| | 25/03/24 5:00 | 9,56 | 6,32 | 3,23 | | | | 1 | 1 | | 3,26 |
| | 25/03/24 6:00 | 9,71 | 6,35 | 3,36 | | | | 1 | 1 | | 3,40 |
| | 25/03/24 7:00 | 10,70 | 7,12 | 3,59 | | | | 1 | 1 | | 3,75 |
| | 25/03/24 8:00 | 11,26 | 7,38 | 3,88 | | | | 1 | 1 | | 3,94 |
| | 25/03/24 9:00 | 12,07 | 7,96 | 4,10 | | | | 1 | 1 | | 4,22 |
| | 25/03/24 10:00 | 12,35 | 8,38 | 3,96 | | | | 1 | 1 | | 4,32 |
| | 25/03/24 11:00 | 11,33 | 7,45 | 3,88 | 1 | | | 1 | | | 3,96 |
| | 25/03/24 12:00 | 11,25 | 7,30 | 3,95 | 1 | | | 1 | | | 3,94 |
| | 25/03/24 13:00 | 11,38 | 7,39 | 3,99 | 1 | | | 1 | | | 3,98 |
| | 25/03/24 14:00 | 10,78 | 7,33 | 3,46 | 1 | | | 1 | | | 3,51 |
| | 25/03/24 15:00 | 10,42 | 8,06 | 2,35 | 1 | | | 1 | | | 3,14 |
| | 25/03/24 16:00 | 11,93 | 10,12 | 1,81 | 1 | | | 1 | | | 4,18 |
| | 25/03/24 17:00 | 12,55 | 9,40 | 3,15 | 1 | | | 1 | | | 4,39 |
| | 25/03/24 18:00 | 13,83 | 11,80 | 2,03 | 1 | 1 | | 1 | | | 2,43 |
| | 25/03/24 19:00 | 15,33 | 12,86 | 2,47 | 1 | 1 | | 1 | | | 3,93 |
| 25/03/24 20:00 | 15,69 | 12,29 | 3,40 | 1 | 1 | | 1 | | | 4,29 | |
| 25/03/24 21:00 | 14,80 | 11,96 | 2,84 | 1 | 1 | | 1 | | | 3,40 | |
| 25/03/24 22:00 | 13,36 | 11,56 | 1,80 | 1 | 1 | | 1 | | | 1,96 | |
| 25/03/24 23:00 | 11,82 | 8,92 | 2,90 | 1 | | | 1 | | | 4,14 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.