

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
22/3/24 0:00	53,70	38,01	15,69	0,00	1											0			1		1		1	16,08	16,09
22/3/24 1:00	48,90	34,74	14,16	0,00	1											0			1		1		1	14,64	14,63
22/3/24 2:00	47,39	33,58	13,81	0,00	1											0			1		1		1	14,18	14,18
22/3/24 3:00	46,02	32,76	13,26	0,00	1											0			1		1		1	13,79	13,78
22/3/24 4:00	46,14	33,04	13,10	0,00	1											0			1		1		1	13,80	13,80
22/3/24 5:00	47,77	35,41	12,35	0,00	1											0			1		1		1	14,27	14,29
22/3/24 6:00	51,42	38,84	11,76	0,82	1											0			1		1		1	15,37	15,38
22/3/24 7:00	60,07	39,07	14,20	6,80	1											0			1		1		1	17,94	17,99
22/3/24 8:00	64,19	37,02	14,43	12,74	1											0			1		1		1	19,00	18,89
22/3/24 9:00	65,66	36,59	12,66	16,41	1											0			1		1		1	17,16	17,19
22/3/24 10:00	65,96	36,22	11,07	18,67	1											0			1		1		1	14,93	14,90
22/3/24 11:00	66,61	37,31	9,50	19,80	1											0			1		1		1	14,48	14,45
22/3/24 12:00	67,75	37,42	10,20	20,13	1											0			1		1		1	15,46	15,34
22/3/24 13:00	68,06	34,24	14,44	19,39	1											0			1		1		1	16,74	16,62
22/3/24 14:00	66,06	34,44	14,88	16,73	1											0			1		1		1	15,18	15,15
22/3/24 15:00	65,69	34,24	17,00	14,44	1											0			1		1		1	18,63	18,65
22/3/24 16:00	66,49	38,38	18,68	9,43	1											0			1		1		1	19,93	19,92
22/3/24 17:00	67,60	44,61	19,36	3,63	1											0			1		1		1	20,24	20,27
22/3/24 18:00	74,15	53,21	20,81	0,12	1											0			1	1		1	1	22,14	22,18
22/3/24 19:00	78,72	56,36	22,36	0,00	1											0			1	1		1	1	23,56	23,56
22/3/24 20:00	78,41	56,79	21,62	0,00	1											0			1	1		1	1	23,48	23,47
22/3/24 21:00	74,71	57,28	17,43	0,00	1											0			1	1		1	1	22,36	22,36
22/3/24 22:00	68,42	57,44	10,98	0,00	1											0			1	1		1	1	20,47	20,47
22/3/24 23:00	61,41	52,56	8,84	0,00	1											0			1	1		1	1	18,37	18,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός Α/Π λόγω ταλάντωσης συχνότητας από 14:10 έως 15:00