

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 23 Μάρτιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠI κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠI (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
23/3/24 0:00	54,49	50,08	4,40	0,00	1											0		1			1		1	16,24	16,22
23/3/24 1:00	49,90	44,50	5,40	0,00	1											0		1			1		1	14,89	14,87
23/3/24 2:00	48,33	42,80	5,53	0,00	1											0		1			1		1	14,38	14,38
23/3/24 3:00	47,36	41,47	5,89	0,00	1											0		1			1		1	13,37	13,34
23/3/24 4:00	46,82	43,68	3,14	0,00	1											0		1			1		1	12,90	12,94
23/3/24 5:00	48,36	45,70	2,66	0,00	1											0		1			1		1	14,30	14,32
23/3/24 6:00	50,83	47,43	2,49	0,92	1											0		1			1		1	14,21	13,55
23/3/24 7:00	57,09	49,33	1,01	6,75	1											0		1	1		1		1	10,58	10,58
23/3/24 8:00	61,52	48,18	0,43	12,91	1											0		1	1		1		1	9,03	8,90
23/3/24 9:00	64,01	46,25	1,19	16,56	1											0		1	1		1		1	7,77	7,71
23/3/24 10:00	65,05	44,94	1,34	18,78	1											0		1	1		1		1	7,59	7,57
23/3/24 11:00	65,13	43,17	2,20	19,76	1											0			1		1		1	13,07	13,02
23/3/24 12:00	64,76	44,04	1,84	18,88	1											0			1		1		1	13,54	13,52
23/3/24 13:00	65,39	44,29	1,85	19,25	1											0			1		1		1	13,65	13,60
23/3/24 14:00	63,15	45,08	1,23	16,84	1											0			1		1		1	13,99	13,97
23/3/24 15:00	62,69	45,69	1,87	15,13	1											0			1		1		1	15,00	15,10
23/3/24 16:00	63,94	51,36	1,95	10,64	1											0			1		1		1	18,63	17,64
23/3/24 17:00	64,07	58,62	2,02	3,44	1				1							0			1		1		1	14,46	14,29
23/3/24 18:00	70,26	67,75	2,39	0,12	1				1							0			1		1		1	19,79	19,72
23/3/24 19:00	76,66	74,06	2,61	0,00	1				1							0			1	1		1	1	22,72	22,78
23/3/24 20:00	76,19	73,86	2,33	0,00	1				1							0			1	1		1	1	22,37	22,35
23/3/24 21:00	73,00	70,24	2,75	0,00	1				1	70,24	2,75	0,00	1			0			1	1		1	1	19,30	19,27
23/3/24 22:00	67,75	65,81	1,94	0,00	1				1							0			1	1		1	1	15,17	15,11
23/3/24 23:00	61,57	60,38	1,19	0,00	1											0			1	1		1	1	18,36	18,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις