

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 24 Μάρτιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠI κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠI (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
24/3/24 0:00	55,26	54,45	0,80	0,00	1												0		1	1		1		15,58	15,52
24/3/24 1:00	50,49	49,92	0,57	0,00	1												0		1	1		1		12,04	12,04
24/3/24 2:00	48,65	47,90	0,75	0,00	1												0		1	1				14,52	14,51
24/3/24 3:00	47,53	46,29	1,23	0,00	1												0		1	1				14,08	14,08
24/3/24 4:00	46,93	45,04	1,89	0,00	1												0		1	1				13,98	13,99
24/3/24 5:00	47,79	44,12	3,67	0,00	1												0	7,79	1	1	1			14,16	14,16
24/3/24 6:00	48,43	43,99	3,39	1,05	1												0		1	1				14,33	14,36
24/3/24 7:00	52,54	43,36	2,21	6,97	1												0		1	1				13,30	13,28
24/3/24 8:00	54,87	39,62	2,81	12,44	1												0		1	1				9,98	9,97
24/3/24 9:00	56,59	38,52	1,91	16,15	1												0		1	1	1			7,94	7,91
24/3/24 10:00	58,15	35,62	4,11	18,42	1												0		1	1				7,43	7,41
24/3/24 11:00	58,46	34,91	4,32	19,23	1												0		1	1				6,80	6,79
24/3/24 12:00	59,70	34,01	5,92	19,76	1												0		1	1				7,53	7,48
24/3/24 13:00	60,20	32,75	7,71	19,74	1												0		1	1	1			8,20	8,24
24/3/24 14:00	58,93	33,25	7,28	18,39	1												0		1	1				8,07	8,11
24/3/24 15:00	57,21	33,65	8,35	15,21	1												0		1	1				9,99	9,95
24/3/24 16:00	58,08	36,32	11,09	10,67	1												0		1	1				15,24	15,27
24/3/24 17:00	59,69	42,72	13,22	3,75	1												0		1	1	1			17,83	17,86
24/3/24 18:00	66,23	50,65	15,53	0,06	1												0		1	1				19,79	19,81
24/3/24 19:00	72,18	56,84	15,34	0,00	1												0		1	1		1	1	21,64	21,64
24/3/24 20:00	72,92	57,45	15,47	0,00	1												0		1	1		1	1	21,83	21,85
24/3/24 21:00	69,76	57,42	12,33	0,00	1												0		1	1	1			20,93	20,92
24/3/24 22:00	64,99	54,89	10,10	0,00	1												0		1	1		1	1	19,52	19,48
24/3/24 23:00	58,64	52,87	5,77	0,00	1												0		1	1		1	1	17,46	17,41

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις