

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 25 Μάρτιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
25/3/24 0:00	53,14	46,50	6,64	0,00	1											0		1	1				1	15,64	15,62
25/3/24 1:00	48,65	40,55	8,10	0,00	1											0		1	1				1	14,50	14,47
25/3/24 2:00	47,14	36,81	10,33	0,00	1											0		1	1				1	14,07	14,10
25/3/24 3:00	45,97	35,03	10,93	0,00	1											0		1	1				1	13,55	13,56
25/3/24 4:00	45,55	36,03	9,52	0,00	1											0		1	1				1	13,13	13,11
25/3/24 5:00	45,77	37,74	8,03	0,00	1											0		1	1				1	13,54	13,53
25/3/24 6:00	46,80	36,90	9,29	0,42	1											0		1	1				1	13,82	13,81
25/3/24 7:00	52,03	38,22	12,48	1,34	1											0		1	1				1	15,49	15,50
25/3/24 8:00	56,93	39,49	13,04	4,41	1											0		1	1				1	17,01	17,03
25/3/24 9:00	59,91	38,55	12,56	8,79	1											0		1	1				1	17,80	17,70
25/3/24 10:00	60,21	40,84	8,94	10,43	1											0		1	1				1	17,32	17,31
25/3/24 11:00	57,72	42,27	6,97	8,48	1											0		1	1				1	16,69	16,52
25/3/24 12:00	61,09	40,06	4,61	16,42	1											0		1	1				1	12,69	12,39
25/3/24 13:00	61,35	37,04	7,80	16,51	1											0		1	1				1	13,19	12,62
25/3/24 14:00	58,05	35,62	7,22	15,20	1											0		1	1				1	10,80	10,71
25/3/24 15:00	55,36	36,96	5,87	12,52	1											0		1	1				1	10,79	10,59
25/3/24 16:00	56,80	39,67	8,05	9,08	1											0		1	1				1	15,05	15,13
25/3/24 17:00	57,78	45,88	9,32	2,57	1											0		1	1				1	17,18	17,16
25/3/24 18:00	65,77	52,54	13,21	0,02	1											0		1	1		1		1	19,64	19,68
25/3/24 19:00	70,88	57,54	13,34	0,00	1											0		1	1		1		1	21,17	21,23
25/3/24 20:00	71,04	53,02	18,02	0,00	1											0		1	1		1		1	21,26	21,26
25/3/24 21:00	67,88	48,61	19,26	0,00	1											0		1	1		1		1	20,30	20,32
25/3/24 22:00	61,94	45,72	16,21	0,00	1											0		1	1		1		1	18,60	18,58
25/3/24 23:00	55,53	43,04	12,49	0,00	1											0		1	1				1	16,67	16,64

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις