

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή 22/3/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,92	1,11	0,51	1,29			1							0,88	0,88
	01:00	2,56	1,06	0,44	1,05			1							0,80	0,80
	02:00	2,40	1,21	0,19	1,00			1							0,73	0,73
	03:00	2,27	1,12	0,15	1,00			1							0,68	0,68
	04:00	2,26	1,16	0,11	1,00			1							0,67	0,67
	05:00	2,27	1,13	0,14	1,00			1							0,67	0,66
	06:00	2,46	1,02	0,07	1,37			1							0,64	0,63
	07:00	2,71	1,15	0,06	1,50			1							0,70	0,71
	08:00	2,77	1,01	0,06	1,70			1							0,68	0,68
	09:00	2,72	0,92	0,13	1,67			1							0,67	0,67
	10:00	2,70	1,13	0,23	1,34			1							0,75	0,75
	11:00	2,74	1,09	0,32	1,34			1							0,76	0,76
	12:00	2,91	1,08	0,42	1,41			1							0,81	0,81
	13:00	2,92	0,98	0,53	1,42			1							0,80	0,80
	14:00	2,91	1,16	0,44	1,31			1							0,81	0,80
	15:00	2,95	1,10	0,54	1,31			1							0,79	0,78
	16:00	2,91	0,97	0,64	1,30			1							0,78	0,78
	17:00	3,26	1,13	0,64	1,50			1							0,90	0,90
	18:00	3,74	1,27	0,58	1,89			1							0,95	0,95
	19:00	4,16	1,36	0,51	2,29			1							0,97	0,97
20:00	4,16	1,20	0,56	2,40			1							0,95	0,94	
21:00	3,93	1,17	0,60	2,16			1							0,92	0,93	
22:00	3,71	1,32	0,46	1,93			1							0,87	0,85	
23:00	3,41	1,29	0,50	1,62			1							0,69	0,70	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης