

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 23/3/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	3,02	1,13	0,58	1,31			1							0,61	0,61
	01:00	2,69	1,27	0,41	1,01			1							0,54	0,54
	02:00	2,49	1,32	0,37	0,80			1							0,50	0,50
	03:00	2,34	1,21	0,33	0,80			1							0,54	0,55
	04:00	2,29	1,23	0,26	0,80			1							0,58	0,59
	05:00	2,27	1,22	0,25	0,80			1							0,75	0,76
	06:00	2,39	1,03	0,27	1,09			1							0,70	0,70
	07:00	2,46	1,00	0,35	1,11			1							0,74	0,74
	08:00	2,70	1,06	0,48	1,16			1							0,82	0,82
	09:00	2,85	1,09	0,58	1,18			1							0,88	0,88
	10:00	2,89	1,07	0,57	1,25			1							0,88	0,88
	11:00	2,74	1,06	0,58	1,10			1							0,86	0,86
	12:00	2,70	1,11	0,53	1,06			1							0,86	0,86
	13:00	2,70	1,08	0,55	1,07			1							0,85	0,85
	14:00	2,72	1,12	0,56	1,05			1							0,87	0,86
	15:00	2,72	0,91	0,58	1,23			1							0,75	0,75
	16:00	2,82	0,92	0,58	1,32			1							0,78	0,79
	17:00	3,09	0,99	0,62	1,48			1							0,86	0,86
18:00	3,55	0,98	0,65	1,92			1							0,87	0,87	
19:00	4,11	1,06	0,66	2,39			1							0,93	0,93	
20:00	4,07	1,05	0,62	2,40			1							0,93	0,92	
21:00	3,95	0,96	0,58	2,40			1							0,89	0,89	
22:00	3,74	1,02	0,51	2,21			1							0,88	0,88	
23:00	3,43	1,10	0,33	2,00			1							0,83	0,83	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης