



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 24/3/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	3,00	1,10	0,28	1,61			1							0,80	0,80
	01:00	2,73	1,05	0,37	1,31			1							0,78	0,78
	02:00	2,47	1,11	0,36	1,01			1							0,77	0,77
	03:00	2,35	1,20	0,24	0,90			1							0,75	0,74
	04:00	2,31	1,09	0,32	0,90			1							0,72	0,72
	05:00	2,31	1,24	0,16	0,90			1							0,72	0,72
	06:00	2,37	1,32	0,01	1,05			1							0,70	0,70
	07:00	2,49	1,26	0,01	1,21			1							0,70	0,71
	08:00	2,61	1,09	0,05	1,47			1							0,69	0,69
	09:00	2,65	1,05	0,04	1,56			1							0,67	0,67
	10:00	2,65	1,04	0,00	1,61			1							0,66	0,66
	11:00	2,72	1,07	0,00	1,65			1							0,68	0,68
	12:00	2,72	0,99	0,04	1,69			1							0,67	0,67
	13:00	2,77	1,07	0,06	1,64			1							0,70	0,70
	14:00	2,79	1,02	0,08	1,69			1							0,69	0,69
	15:00	2,79	1,02	0,07	1,70			1							0,69	0,69
	16:00	2,69	0,89	0,12	1,69			1							0,65	0,65
	17:00	2,87	0,95	0,14	1,78			1							0,69	0,69
18:00	3,29	1,09	0,22	1,98			1							0,78	0,78	
19:00	3,82	1,22	0,21	2,39			1							0,85	0,85	
20:00	3,83	1,04	0,36	2,43			1							0,85	0,85	
21:00	3,79	1,16	0,38	2,24			1							0,87	0,87	
22:00	3,50	1,10	0,60	1,80			1							0,93	0,93	
23:00	3,19	1,15	0,43	1,61			1							0,87	0,88	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης