

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024	00:00	23,21	19,22	3,99			1			1	1					9,08	9,08	
	01:00	21,05	18,00	3,06			1			1	1					7,46	7,43	
	02:00	20,32	18,23	2,08			1			1	1					6,72	6,72	
	03:00	19,82	19,05	0,77			1			1	1					6,18	6,17	
	04:00	20,04	19,65	0,38			1			1	1					6,34	6,39	
	05:00	21,20	20,35	0,84			1			1	1					6,35	6,29	
	06:00	23,56	22,46	1,10			1			1	1					8,42	8,46	
	07:00	27,09	25,84	1,25			1			1	1			2	1		10,70	10,72
	08:00	28,64	28,09	0,55			1			1	1			2	3		11,34	11,33
	09:00	29,94	29,60	0,34		1	1			1	1			2	3		11,33	11,35
	10:00	29,47	29,06	0,40		1	1			1	1			1	2		10,75	10,73
	11:00	28,74	28,19	0,55		1	1			1	1			2			10,46	10,48
	12:00	29,85	29,09	0,76		1	1			1	1			2	1		11,40	11,43
	13:00	31,39	30,81	0,58		1	1			1	1			2	2		11,51	11,45
	14:00	31,81	30,93	0,88		1	1	1		1	1						8,98	8,96
	15:00	31,50	29,44	2,06		1	1	1		1	1						8,60	8,60
	16:00	32,14	30,23	1,91		1	1	1		1	1						9,24	9,28
	17:00	34,06	31,84	2,23		1	1	1		1	1						11,08	11,15
	18:00	37,76	33,21	4,55		1	1	1		1	1						13,56	13,59
	19:00	40,81	34,23	6,58		1	1	1		1	1			1			13,73	13,73
20:00	40,49	31,60	8,90		1	1	1		1	1						13,73	13,73	
21:00	37,26	28,88	8,38			1	1		1	1						13,73	13,73	
22:00	32,55	23,69	8,86			1	1		1	1						12,98	12,92	
23:00	27,71	17,62	10,09			1			1	1						11,15	11,10	

Η μονάδα G8 δεν είναι διαθέσιμη έως τις 14:00, λόγω εργασιών στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης