

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024 | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | | |
| Η Ρ Ε Π Ε | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024 | 00:00 | 1,35 | 1,34 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | | 0,00 | 0,23 |
| | 01:00 | 1,26 | 1,25 | 0,01 | | | | 1 | | 1 | | 0,00 | 0,14 |
| | 02:00 | 1,20 | 1,19 | 0,01 | | | | 1 | | 1 | | 0,00 | 0,08 |
| | 03:00 | 1,20 | 1,20 | 0,01 | | | | 1 | | 1 | | 0,00 | 0,09 |
| | 04:00 | 1,24 | 1,23 | 0,01 | | | | 1 | | 1 | | 0,00 | 0,11 |
| | 05:00 | 1,25 | 1,24 | 0,01 | | | | 1 | | 1 | | 0,00 | 0,13 |
| | 06:00 | 1,24 | 1,21 | 0,02 | | | | 1 | | 1 | | 0,07 | 0,11 |
| | 07:00 | 1,67 | 1,61 | 0,06 | | | | 1 | | 1 | | 0,46 | 0,53 |
| | 08:00 | 1,77 | 1,74 | 0,02 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,36 | 0,13 |
| | 09:00 | 1,76 | 1,74 | 0,02 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,09 | 0,08 |
| | 10:00 | 1,84 | 1,80 | 0,03 | | 1 | | 1 | 1 | | | 0,13 | 0,14 |
| | 11:00 | 1,92 | 1,87 | 0,04 | | 1 | | 1 | 1 | | | 0,24 | 0,24 |
| | 12:00 | 1,92 | 1,91 | 0,01 | | 1 | | 1 | 1 | | | 0,23 | 0,24 |
| | 13:00 | 1,93 | 1,92 | 0,00 | | 1 | | 1 | 1 | | | 0,26 | 0,25 |
| | 14:00 | 1,89 | 1,88 | 0,01 | | 1 | | 1 | 1 | | | 0,21 | 0,20 |
| | 15:00 | 1,85 | 1,85 | 0,00 | | 1 | | 1 | 1 | | | 0,19 | 0,17 |
| | 16:00 | 1,81 | 1,81 | 0,00 | | 1 | | 1 | 1 | | | 0,13 | 0,12 |
| | 17:00 | 1,83 | 1,83 | 0,00 | | 1 | | 1 | 1 | | | 0,14 | 0,15 |
| | 18:00 | 2,06 | 2,06 | 0,00 | | 1 | | 1 | 1 | | | 0,30 | 0,37 |
| | 19:00 | 2,35 | 2,33 | 0,02 | | 1 | | 1 | 1 | | | 0,65 | 0,67 |
| | 20:00 | 2,32 | 2,23 | 0,08 | | 1 | | 1 | 1 | | | 0,64 | 0,64 |
| | 21:00 | 2,21 | 2,14 | 0,06 | | 1 | | 1 | 1 | | | 0,55 | 0,53 |
| | 22:00 | 1,99 | 1,97 | 0,02 | | 1 | | 1 | 1 | | | 0,33 | 0,32 |
| 23:00 | 1,75 | 1,68 | 0,07 | | 1 | | 1 | 1 | | | 0,09 | 0,08 | |

Στο νησί από τις 22:00 έως τις 24:00 επικρατούσε κακοκαιρία. Η G4 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης