Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,857	0,773	0,756	0,721	0,744	0,707	0,824	0,863	0,840	0,821	0,864	0,834	0,859	0,876	0,926	0,944	1,016	1,079	1,247	1,345	1,334	1,271	1,147	1,002	22,65
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1														1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,911	0,813	0,797	0,763	0,763	0,785	0,869	0,859	0,904	0,927	0,927	0,988	0,995	1,029	1,049	1,017	1,095	1,119	1,201	1,375	1,362	1,275	1,198	1,146	24,16
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1	1																								Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Μάρτιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,057	0,959	0,927	0,897	0,889	0,912	0,924	0,953	0,945	0,886	0,881	0,908	0,967	1,018	1,034	0,984	0,990	1,076	1,174	1,267	1,240	1,131	1,095	1,007	24,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 1 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,993	0,887	0,867	0,865	0,852	0,839	0,873	0,930	0,972	0,986	0,964	0,895	0,871	0,873	0,880	0,843	0,835	0,876	1,002	1,250	1,233	1,165	0,975	0,851	22,58
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1																							Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1								1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 2 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,755	0,708	0,707	0,683	0,715	0,708	0,776	0,789	0,832	0,927	0,951	0,986	0,992	0,973	0,908	0,905	0,956	1,063	1,134	1,264	1,162	1,113	1,058	0,886	21,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 3 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																							
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,798	0,734	0,712	0,693	0,703	0,721	0,766	0,795	0,788	0,796	0,833	0,867	0,869	0,837	0,855	0,866	0,881	0,997	1,111	1,242	1,177	1,075	0,934	0,831	20,88
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 4 Απρίλιος 2024		Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου																								
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		0,849	0,777	0,762	0,747	0,757	0,756	0,805	0,838	0,864	0,903	0,916	0,916	0,911	0,894	0,881	0,872	0,891	0,979	1,082	1,252	1,191	1,118	0,989	0,856	21,80
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G4 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G5 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G6 (MWM TBD603V12)	0,4																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI S16R-PTA)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
2 ΦΟΡΗΤΑ Η/Ζ	1,1																									Διαθέσιμη