

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Ρ Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024	00:00	2,80	2,69	0,11		1				0,68	0,68
	01:00	2,62	2,59	0,03		1				0,49	0,50
	02:00	2,52	2,51	0,01		1				0,40	0,39
	03:00	2,47	2,23	0,24		1				0,34	0,34
	04:00	2,50	2,13	0,37		1				0,37	0,37
	05:00	2,51	2,14	0,37		1				0,38	0,38
	06:00	2,70	2,63	0,07		1				0,56	0,56
	07:00	2,77	2,74	0,02		1				0,64	0,64
	08:00	2,58	2,36	0,23		1				0,46	0,46
	09:00	2,33	2,14	0,19		1				0,21	0,20
	10:00	2,22	2,14	0,08		1				0,08	0,08
	11:00	2,15	2,13	0,03		1				0,04	0,03
	12:00	2,25	2,14	0,10		1				0,11	0,11
	13:00	2,37	2,14	0,23		1				0,23	0,23
	14:00	2,32	2,13	0,18		1				0,20	0,20
	15:00	2,35	2,14	0,21		1				0,22	0,22
	16:00	2,65	2,20	0,44		1				0,51	0,52
	17:00	2,93	2,33	0,59		1				0,77	0,78
	18:00	3,43	2,75	0,68		1				0,93	0,95
	19:00	3,76	2,83	0,93		1				0,95	0,95
	20:00	3,71	2,77	0,94		1				0,95	0,95
	21:00	3,43	2,49	0,94		1				0,95	0,95
	22:00	3,14	2,21	0,93		1				0,94	0,94
	23:00	2,92	2,13	0,78		1				0,80	0,80

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης