

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2024	00:00	5,14	4,41	0,73			1	1							0,89	0,93
	01:00	4,66	3,49	1,17				1							1,40	1,40
	02:00	4,41	3,32	1,09				1							1,15	1,16
	03:00	4,27	3,48	0,79				1							1,02	1,01
	04:00	4,27	3,87	0,40				1							1,01	1,01
	05:00	4,62	3,65	0,97				1							1,23	1,24
	06:00	5,03	3,84	1,19				1							1,35	1,37
	07:00	5,81	4,76	1,05				1							1,55	1,55
	08:00	6,13	4,63	1,51			1	1							1,78	1,79
	09:00	6,02	4,44	1,58			1	1							1,69	1,69
	10:00	5,83	4,34	1,49			1	1							1,50	1,49
	11:00	5,72	4,34	1,38			1	1							1,39	1,40
	12:00	5,72	4,33	1,39			1	1							1,39	1,39
	13:00	5,60	4,34	1,26			1	1							1,27	1,26
	14:00	5,57	4,44	1,13			1	1							1,23	1,24
	15:00	5,26	4,39	0,87			1	1							0,95	0,94
	16:00	5,24	4,36	0,88			1	1							0,88	0,90
	17:00	6,01	4,56	1,45			1	1							1,65	1,66
	18:00	7,06	5,29	1,77			1	1							2,18	2,18
	19:00	8,13	6,30	1,83		1	1	1							2,51	2,52
20:00	8,18	6,32	1,86		1	1	1							2,56	2,55	
21:00	7,46	5,81	1,65		1	1	1							2,09	2,06	
22:00	6,39	5,52	0,87			1	1							1,68	1,72	
23:00	5,50	4,74	0,75			1	1							1,22	1,21	

Δύο ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης