

ΗΣ ΧΙΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας							Τετάρτη 27/3/2024														
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20												
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1		G2		G3		G4		G6		G7		G8		G9		G10		Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	17,11	15,04	2,07			1	1														3,82	3,65	
	01:00	15,34	14,19	1,14			1	1														3,18	3,28	
	02:00	14,49	12,26	2,23					1													1	4,92	5,15
	03:00	14,30	11,35	2,95					1													1	4,72	4,92
	04:00	14,31	10,59	3,72					1													1	4,73	4,93
	05:00	15,12	10,59	4,53					1													1	5,22	5,46
	06:00	17,02	11,82	5,20					1													1	5,94	6,20
	07:00	19,33	13,67	5,66					1													1	6,75	7,06
	08:00	19,54	14,31	5,23					1													1	6,84	7,13
	09:00	19,57	14,09	5,47					1													1	6,86	7,14
	10:00	19,61	14,35	5,26					1													1	6,86	7,16
	11:00	18,77	13,52	5,25					1													1	6,60	6,86
	12:00	17,39	12,40	4,99					1													1	6,09	6,35
	13:00	16,64	11,71	4,93					1													1	5,83	6,09
	14:00	16,32	11,38	4,95					1													1	5,72	5,96
	15:00	16,61	11,88	4,73					1													1	5,80	6,04
	16:00	17,38	12,38	5,00					1													1	6,07	6,34
	17:00	18,61	12,82	5,79					1													1	6,50	6,82
	18:00	21,41	15,42	5,99					1	1												1	7,44	7,89
	19:00	24,52	17,74	6,79					1	1													8,57	9,11
	20:00	25,03	18,36	6,67					1	1													8,79	9,15
	21:00	23,54	17,12	6,42					1	1													8,29	8,46
	22:00	20,67	14,68	6,00					1	1													7,16	7,41
	23:00	17,83	13,21	4,62					1	1													5,29	5,50

Παρατηρήσεις: Τα ΑΠ Αίπος και Καλόγερος ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Κεφαλα, Μακριά Σκάλα, Καρδάμυλα και Ροδόκλινα 2 παρουσίαζαν απώλειες επικοινωνίας από 00:00 έως 01:30. Το ΑΠ Καρδάμυλα ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 14:25 έως τις 00:00. Το ΑΠ Κεφαλα ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 16:50 έως τις 18:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης