

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024														
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)					9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250		
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θερμικό Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	/Σ Εντολ	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	61	62	63	64			65	66	
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024	00:00	23,00	14,66	7,94	0,40		1					1							1						8,03	7,99
	01:00	21,36	14,42	6,54	0,40		1					1							1						6,73	6,73
	02:00	21,03	14,47	6,16	0,40		1					1							1						6,38	6,38
	03:00	20,68	14,25	6,03	0,40		1					1							1						6,02	6,02
	04:00	20,48	14,24	5,83	0,40		1					1							1						5,84	5,82
	05:00	21,14	14,75	5,99	0,40		1					1							1						6,50	6,50
	06:00	22,31	15,43	6,47	0,40		1					1							1						7,48	7,49
	07:00	25,18	16,82	7,96	0,40		1					1							1						8,75	8,79
	08:00	25,83	18,57	7,10	0,16		1					1											1		7,73	7,68
	09:00	26,61	19,63	6,58	0,40		1					1											1		8,35	8,36
	10:00	25,85	18,97	6,48	0,40		1					1											1		8,13	8,07
	11:00	26,09	18,29	7,39	0,40		1					1											1		8,18	8,25
	12:00	27,89	18,59	8,90	0,40		1					1											1		9,46	9,55
	13:00	27,56	19,57	7,57	0,41		1					1											1		9,44	9,44
	14:00	28,86	20,86	7,59	0,40		1					1											1		9,77	9,85
	15:00	29,17	22,55	6,22	0,40		1				1	1							1	1					6,58	6,43
	16:00	28,82	23,46	4,95	0,40		1				1	1							1	1					5,04	5,00
	17:00	29,40	24,17	4,82	0,41		1				1	1							1	1					5,53	5,55
	18:00	31,79	25,51	5,88	0,40		1				1	1							1	1					7,80	7,85
	19:00	34,49	25,99	8,10	0,40		1				1	1							1	1					10,62	10,70
	20:00	34,01	26,84	6,77	0,40		1				1	1							1	1					10,24	10,18
	21:00	31,70	26,75	4,55	0,40		1				1	1							1	1					8,05	7,93
	22:00	28,44	25,81	2,23	0,40		1				1	1							1	1					4,72	4,67
23:00	25,27	23,91	0,96	0,40		1				1	1							1	1					2,18	2,85	

Στην Κω ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Στην Κω η 66 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Στο διάστημα 14:23 έως 14:35 το ΑΠ Κουβάς βρισκόταν σε απόλεια επικοινωνίας, λόγω εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης