

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024	00:00	21,70	13,45	8,25						1	1					8,70	8,69	
	01:00	19,60	12,20	7,40						1	1					7,86	7,85	
	02:00	19,02	11,98	7,04						1	1					7,60	7,60	
	03:00	18,86	11,76	7,09						1	1					7,56	7,55	
	04:00	18,65	11,54	7,11						1	1					7,46	7,47	
	05:00	19,66	12,18	7,48						1	1					7,86	7,86	
	06:00	21,58	13,38	8,20						1	1					8,61	8,62	
	07:00	24,98	15,56	9,42						1	1					9,93	9,96	
	08:00	27,31	17,00	10,31						1	1					10,91	10,92	
	09:00	28,07	17,46	10,61		1				1	1					11,22	11,22	
	10:00	26,46	18,32	8,14		1				1	1					10,68	10,58	
	11:00	29,92	21,73	8,20		1	1			1	1					11,74	11,91	
	12:00	31,74	21,11	10,63		1	1			1	1					12,66	12,66	
	13:00	32,64	23,96	8,68		1	1	1		1	1					13,00	12,92	
	14:00	31,21	23,27	7,93		1	1	1		1	1					11,02	11,16	
	15:00	28,18	19,39	8,79		1	1			1	1					11,06	11,04	
	16:00	26,69	19,39	7,30			1			1	1					10,68	10,68	
	17:00	27,59	22,55	5,04			1			1	1					9,81	9,57	
	18:00	31,57	23,79	7,77			1	1		1	1					10,91	11,02	
	19:00	36,29	32,74	3,55		1	1	1		1	1					13,72	13,72	
20:00	36,46	31,61	4,85		1	1	1		1	1					13,72	13,72		
21:00	33,67	29,37	4,30			1	1		1	1					13,10	13,02		
22:00	28,95	25,71	3,24			1	1		1	1					8,60	8,53		
23:00	24,92	21,38	3,54			1	1			1					6,97	7,10		

Στο διάστημα 21:05 έως 21:14 τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος βρισκόντουσαν σε απώλεια επικοινωνίας. Μερική διακοπή στις 11:00 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης