

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100			
ΕΡ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2024	00:00	4,80	3,39	1,41				1							1,43	1,44	
	01:00	4,41	3,28	1,13				1							1,16	1,15	
	02:00	4,25	3,31	0,93				1							0,99	0,99	
	03:00	4,13	3,27	0,86				1							0,88	0,88	
	04:00	4,12	3,29	0,84				1							0,87	0,87	
	05:00	4,48	3,29	1,18				1							1,18	1,19	
	06:00	4,92	3,48	1,44				1							1,44	1,45	
	07:00	5,78	4,69	1,09				1							1,10	1,09	
	08:00	6,39	4,59	1,80				1	1						1,79	1,80	
	09:00	6,68	4,73	1,95				1	1						1,96	1,98	
	10:00	6,80	4,75	2,05				1	1						2,08	2,07	
	11:00	6,04	5,25	0,78				1	1						0,79	0,73	
	12:00	6,25	4,47	1,78				1	1						1,78	1,79	
	13:00	6,69	4,70	1,99				1	1						2,02	2,06	
	14:00	6,31	4,45	1,87				1	1						1,88	1,85	
	15:00	5,58	4,36	1,23				1	1						0,94	0,93	
	16:00	6,70	4,89	1,82				1	1						0,70	0,70	
	17:00	7,90	6,02	1,88				1	1						1,22	1,24	
	18:00	6,70	4,89	1,82				1	1						2,02	2,03	
	19:00	7,90	6,02	1,88				1	1	1					2,42	2,42	
20:00	8,05	6,69	1,37				1	1	1					2,49	2,48		
21:00	7,29	6,56	0,73				1	1	1					1,91	1,89		
22:00	6,34	5,70	0,64				1	1						1,53	1,56		
23:00	5,45	4,62	0,82				1	1						1,14	1,14		

Δύο φορητά ΗΖ βρίσκονται σε βλάβη. Στο διάστημα 13:03 έως 13:20 τα ΑΠ Τουρλί, Άγιος Σώζων και Άγιος Σώζων 2 βρισκόντουσαν σε απώλεια επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης