

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Πέμπτη 28/3/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20		
Η ε ρ ο α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	15,70	10,87	4,83			1						1	5,51	5,62
	01:00	14,14	10,13	4,01			1						1	4,58	4,48
	02:00	13,43	10,08	3,35			1						1	3,87	3,87
	03:00	13,50	9,48	4,02			1							4,60	4,77
	04:00	13,43	9,42	4,01			1							4,70	4,87
	05:00	14,40	10,35	4,05			1							5,03	5,22
	06:00	16,11	11,25	4,86			1							5,62	5,87
	07:00	18,43	14,34	4,09			1						1	6,32	6,57
	08:00	18,06	15,18	2,88	1		1							4,60	3,98
	09:00	18,37	14,66	3,71	1		1							5,58	5,86
	10:00	18,28	13,84	4,44	1		1							5,29	5,81
	11:00	17,99	14,15	3,84	1		1							4,86	5,55
	12:00	20,82	16,94	3,88	1		1							7,13	7,83
	13:00	21,35	18,25	3,10	1		1							7,49	7,99
	14:00	20,31	16,03	4,28	1		1							7,11	7,54
	15:00	20,42	15,74	4,68	1		1							7,14	7,57
	16:00	19,49	14,98	4,51	1		1							6,72	7,01
	17:00	18,94	14,91	4,03	1		1							6,22	6,48
	18:00	20,96	19,14	1,82	1		1	1						6,32	6,58
	19:00	23,76	22,17	1,59			1	1						8,28	8,66
	20:00	24,61	22,97	1,64			1	1						8,62	8,98
	21:00	23,21	22,10	1,11			1	1						8,14	8,47
	22:00	20,74	19,89	0,85			1	1						5,71	6,01
	23:00	17,96	16,79	1,17	1		1							5,31	5,50

Παρατηρήσεις: Τα ΑΠ Αίπος και Καλόγερος ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Κεφαλα, Μακριά Σκάλα και Ροδόκλινα 2 παρουσιάζαν απώλειες επικοινωνίας από 00:00 έως 01:30. Το ΑΠ Καρδάμυλα ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 00:00 έως τις 14:00. Το ΑΠ Κεφαλα ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 09:30 έως τις 15:00. Το ΑΠ Κοφινάς ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 10:00 έως τις 12:00. Το ΑΠ Ροδόκλινα 2 ήταν εκτός επικοινωνίας από τις 11:00 έως τη 13:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης