

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα 25/3/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	00:00	2,80	1,04	0,44	1,31			1							0,83	0,83	
	01:00	2,46	1,24	0,43	0,80			1							0,67	0,67	
	02:00	2,29	1,31	0,24	0,74			1			1				0,31	0,53	
	03:00	2,16	1,26	0,32	0,58			1							0,53	0,53	
	04:00	2,11	1,12	0,46	0,54			1							0,53	0,53	
	05:00	2,14	1,25	0,34	0,55			1							0,41	0,52	
	06:00	2,23	1,39	0,19	0,65			1							0,40	0,50	
	07:00	2,51	1,52	0,25	0,74			1							0,40	0,62	
	08:00	2,81	1,62	0,34	0,85			1		1					0,40	0,69	
	09:00	3,11	1,78	0,27	1,05			1		1					0,40	0,73	
	10:00	2,76	1,57	0,14	1,05			1		1					0,40	0,61	
	11:00	2,39	1,53	0,10	0,77			1		1					0,40	0,50	
	12:00	2,34	1,29	0,30	0,76			1		1					0,38	0,46	
	13:00	2,60	1,19	0,37	1,04			1							0,39	0,47	
	14:00	2,64	1,29	0,40	0,95			1							0,40	0,50	
	15:00	2,31	0,97	0,30	1,05	1		1							0,40	0,70	
	16:00	2,53	1,23	0,26	1,05	1									0,35	0,77	
	17:00	2,83	1,43	0,23	1,17	1									0,24	0,63	
	18:00	3,20	1,58	0,18	1,44	1									0,22	0,53	
	19:00	3,47	1,45	0,00	2,02	1									0,00	0,46	
20:00	3,47	1,46	0,00	2,00	1									0,00	0,46		
21:00	3,41	1,50	0,00	1,91	1									0,00	0,46		
22:00	3,23	1,52	0,01	1,70	1									0,00	0,47		
23:00	2,95	1,49	0,01	1,45	1									0,00	0,55		

Παρατηρήσεις

1.Τις ώρες 02:00-3:00 έγινε πλήση της μονάδας G3 από τον Σταθμό.

2.Κατά τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου και απο τις 15:00 -24:00 σημειώθηκε σφάλμα επικοινωνίας με το ΗΣ Ικαρίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης