

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη 28/3/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,53	1,14	0,52	0,87	1									0,52	0,52
	01:00	2,23	1,11	0,45	0,68	1									0,45	0,45
	02:00	2,12	1,02	0,42	0,68	1									0,42	0,42
	03:00	2,02	0,97	0,40	0,66	1									0,40	0,42
	04:00	1,96	0,98	0,30	0,68	1									0,30	0,41
	05:00	1,99	1,02	0,30	0,68	1									0,30	0,40
	06:00	2,09	1,12	0,30	0,68	1									0,30	0,43
	07:00	2,32	1,15	0,30	0,87	1									0,30	0,49
	08:00	2,48	1,11	0,30	1,07	1									0,30	0,55
	09:00	2,56	1,11	0,42	1,03	1									0,43	0,54
	10:00	2,53	1,14	0,43	0,95	1									0,43	0,64
	11:00	2,64	1,27	0,49	0,88	1									0,49	0,66
	12:00	2,80	1,37	0,54	0,90	1									0,53	0,68
	13:00	2,85	1,09	0,80	0,96	1									0,80	0,81
	14:00	2,78	1,13	0,78	0,87	1									0,78	0,78
	15:00	2,74	1,21	0,66	0,87	1									0,69	0,69
	16:00	2,71	1,07	0,69	0,96	1									0,69	0,68
	17:00	2,87	1,14	0,71	1,02	1									0,72	0,72
	18:00	3,17	1,25	0,76	1,17	1									0,79	0,79
	19:00	3,69	1,13	0,91	1,64	1									0,93	0,93
20:00	3,62	1,14	0,90	1,58	1									0,91	0,91	
21:00	3,41	1,08	0,85	1,49	1									0,86	0,86	
22:00	3,20	1,10	0,76	1,33	1									0,84	0,85	
23:00	2,86	1,16	0,61	1,10	1									0,77	0,76	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 10:00-11:00 παρατηρήθηκε απώλεια επικοινωνίας των Α/Π και τις ώρες 11:00-12:00 πραγματοποιήθηκαν δοκιμές από τον Σταθμό

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης