

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΡ για την Επόμενη Ημέρα				Τρίτη, 2 Απριλίου 2024																	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)				9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250
Ημερα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (ΜW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου							
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοστκ.	ΜΤΥ 9-11	ΦΟΡ. ΗΖ (x7)	G1	G2	G3	G4	G5	G6
Τρίτη, 2 Απριλίου 2024	00:00	20,82	20,65	0,16	0,00					1	1							1					
	01:00	19,43	19,19	0,23	0,00					1	1							1					
	02:00	19,21	18,92	0,29	0,00					1	1							1					
	03:00	19,10	18,79	0,30	0,00					1	1							1					
	04:00	19,32	19,05	0,27	0,00					1	1							1					
	05:00	20,17	19,97	0,20	0,00					1	1							1					
	06:00	21,75	21,62	0,12	0,00					1	1							1					
	07:00	21,74	21,61	0,14	0,00					1	1							1					
	08:00	21,99	21,87	0,12	0,00					1	1							1					
	09:00	23,73	23,63	0,10	0,00					1	1							1					
	10:00	23,53	23,37	0,16	0,00					1	1							1					
	11:00	23,57	23,28	0,29	0,00					1	1							1					
	12:00	22,93	22,44	0,49	0,00					1	1							1					
	13:00	23,18	22,32	0,86	0,00					1	1							1					
	14:00	21,84	21,03	0,80	0,00					1	1							1					
	15:00	21,04	20,19	0,85	0,00					1	1							1					
	16:00	21,45	20,51	0,93	0,00					1	1							1					
	17:00	22,18	21,26	0,92	0,00					1	1							1					
	18:00	23,24	22,51	0,73	0,00					1	1							1					
	19:00	26,39	25,77	0,62	0,00					1	1							1					1
20:00	28,48	27,89	0,60	0,00					1	1							1					1	
21:00	27,36	26,78	0,58	0,00					1	1							1					1	
22:00	25,70	25,10	0,61	0,00					1	1							1					1	
23:00	23,71	22,86	0,84	0,00					1	1							1						

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης