

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	P.HZ (x)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024	00:00	2,77	2,22	0,56		1				0,65	0,65
	01:00	2,66	2,34	0,32		1				0,50	0,52
	02:00	2,59	2,43	0,15		1				0,45	0,45
	03:00	2,50	2,44	0,06		1				0,38	0,38
	04:00	2,52	2,48	0,03		1				0,39	0,39
	05:00	2,61	2,59	0,02		1				0,47	0,48
	06:00	2,72	2,67	0,05		1				0,58	0,59
	07:00	2,99	2,92	0,07		1				0,84	0,86
	08:00	3,01	2,91	0,10		1				0,82	0,86
	09:00	2,60	2,55	0,05		1				0,49	0,48
	10:00	2,54	2,53	0,01		1	1		2	0,08	0,09
	11:00	2,31	2,28	0,03		1			1	0,10	0,10
	12:00	2,34	2,31	0,02		1				0,21	0,21
	13:00	2,45	2,42	0,03		1				0,30	0,31
	14:00	2,54	2,50	0,04		1				0,39	0,41
	15:00	2,54	2,50	0,04		1				0,40	0,41
	16:00	2,75	2,65	0,10		1				0,60	0,62
	17:00	3,06	2,94	0,11		1				0,69	0,95
	18:00	3,43	3,30	0,13		1				0,87	0,95
	19:00	3,80	3,61	0,19		1				0,84	0,95
	20:00	3,75	3,58	0,17		1				0,77	0,87
	21:00	3,49	3,42	0,07		1				0,95	0,00
	22:00	3,24	3,16	0,08		1				0,81	0,95
	23:00	3,00	2,88	0,12		1				0,87	0,87

Η ένταξη της G6 και φορητών Η/Ζ στο διάστημα 10:00 - 12:00 οφείλεται σε πύση των υπερπληρωτών της μονάδας G2. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης