

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	P.HZ (x)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024	00:00	2,74	2,65	0,09		1				0,63	0,62
	01:00	2,62	2,52	0,10		1				0,51	0,49
	02:00	2,54	2,53	0,01		1				0,40	0,41
	03:00	2,50	2,48	0,01		1				0,37	0,37
	04:00	2,50	2,50	0,00		1				0,37	0,37
	05:00	2,56	2,52	0,05		1				0,43	0,44
	06:00	2,64	2,58	0,06		1				0,49	0,51
	07:00	2,67	2,66	0,02		1				0,50	0,54
	08:00	2,63	2,59	0,04		1				0,49	0,49
	09:00	2,62	2,62	0,00		1				0,47	0,47
	10:00	2,47	2,47	0,00		1				0,34	0,33
	11:00	2,41	2,41	0,00		1				0,29	0,28
	12:00	2,45	2,45	0,00		1				0,32	0,32
	13:00	2,55	2,54	0,01		1				0,42	0,42
	14:00	2,44	2,44	0,00		1				0,31	0,31
	15:00	2,46	2,46	0,00		1				0,32	0,33
	16:00	2,70	2,70	0,00		1				0,54	0,55
	17:00	2,96	2,96	0,00		1				0,66	0,80
	18:00	3,34	3,34	0,01		1				0,84	0,95
	19:00	3,62	3,58	0,04		1				0,94	0,95
	20:00	3,60	3,58	0,02		1				0,85	0,95
	21:00	3,40	3,40	0,00		1				0,71	0,94
	22:00	3,10	3,10	0,00		1				0,60	0,90
	23:00	2,86	2,86	0,00		1				0,62	0,74

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης