

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,327	5,327	1,800	0,850	1,100		
Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024	00:00	2,68	2,68	0,00		1				0,53	0,55
	01:00	2,57	2,57	0,00		1				0,44	0,44
	02:00	2,53	2,53	0,00		1				0,00	0,00
	03:00	2,50	2,50	0,00		1				0,00	0,00
	04:00	2,47	2,47	0,00		1				0,34	0,35
	05:00	2,52	2,52	0,00		1				0,38	0,39
	06:00	2,62	2,62	0,00		1				0,48	0,49
	07:00	2,62	2,62	0,00		1				0,48	0,49
	08:00	2,63	2,63	0,00		1				0,50	0,49
	09:00	2,55	2,55	0,00		1				0,41	0,40
	10:00	2,38	2,38	0,00		1				0,25	0,26
	11:00	2,39	2,39	0,00		1				0,24	0,25
	12:00	2,49	2,49	0,00		1				0,35	0,35
	13:00	2,51	2,51	0,00		1				0,38	0,38
	14:00	2,32	2,31	0,01		1				0,21	0,19
	15:00	2,20	2,20	0,00		1				0,24	0,07
	16:00	2,28	2,28	0,00		1				0,22	0,13
	17:00	2,54	2,54	0,00		1				0,41	0,40
	18:00	2,91	2,91	0,00		1				0,72	0,76
	19:00	3,23	3,23	0,00		1				0,73	0,95
	20:00	3,52	3,52	0,00		1				0,78	0,95
	21:00	3,33	3,33	0,00		1				0,79	0,94
	22:00	3,05	3,05	0,00		1				0,79	0,90
	23:00	2,89	2,89	0,00		1				0,67	0,75

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας το ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης