

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024																
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)																										
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250									
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)					
						61	62	63	64	65	66	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	61	62	63	64			65	66			
Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024	00:00	22,25	22,16	0,09	0,00					1	1														4,00	3,93		
	01:00	20,92	20,80	0,11	0,00					1	1															2,57	2,56	
	02:00	20,63	20,22	0,40	0,00					1	1															2,24	2,28	
	03:00	20,33	20,13	0,20	0,00					1	1																1,96	1,95
	04:00	20,00	19,87	0,13	0,00					1	1																1,61	1,61
	05:00	20,41	20,41	0,00	0,00					1	1																2,02	2,02
	06:00	20,70	20,70	0,00	0,00					1	1																2,28	2,26
	07:00	21,45	21,45	0,00	0,00					1	1																2,94	3,02
	08:00	22,75	22,74	0,00	0,01					1	1																4,28	4,33
	09:00	22,93	22,93	0,00	0,01					1	1																4,50	4,52
	10:00	22,77	22,76	0,00	0,01					1	1																4,37	4,34
	11:00	22,43	22,42	0,00	0,01					1	1																4,03	4,03
	12:00	22,68	22,67	0,00	0,01					1	1																4,23	4,23
	13:00	23,02	23,02	0,00	0,01					1	1																4,65	4,60
	14:00	22,36	22,35	0,00	0,01					1	1																3,99	3,98
	15:00	22,28	22,28	0,00	0,01					1	1																3,84	3,85
	16:00	23,41	23,41	0,00	0,01					1	1																5,02	5,01
	17:00	25,21	25,20	0,00	0,01					1	1																5,85	5,88
	18:00	28,04	28,04	0,00	0,01					1	1																4,19	4,20
	19:00	30,97	30,96	0,00	0,01					1	1																7,10	7,15
20:00	30,42	30,42	0,00	0,01					1	1																6,60	6,61	
21:00	28,52	28,51	0,00	0,01					1	1																4,82	4,72	
22:00	26,33	26,25	0,07	0,01					1	1																2,61	2,56	
23:00	24,18	24,17	0,00	0,01					1	1																3,92	4,21	

Ενα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης