

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024														
		Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW)																								
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	33,000	1,500	1,100	1,800	1,800	5,880	5,880	5,880	8,250							
Η Μ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ημερήσιο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)			
						61	62	63	64	65	66	A/Σ G7	A/Σ G32	A/Σ G33	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	ΦΟΡ.ΗΖ (x7)	61	62	63	64			65	66	
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024	00:00	22,02	21,98	0,03	0,01					1	1														3,79	3,71
	01:00	20,68	20,58	0,10	0,01					1	1														2,32	2,34
	02:00	20,44	20,44	0,00	0,00					1	1														0,00	0,00
	03:00	20,19	20,19	0,00	0,00					1	1														0,00	0,00
	04:00	19,99	19,99	0,00	0,00					1	1														1,62	1,61
	05:00	19,87	19,87	0,00	0,00					1	1														1,45	1,47
	06:00	20,32	20,32	0,00	0,00					1	1														1,89	1,88
	07:00	20,35	20,35	0,00	0,00					1	1														1,89	1,93
	08:00	20,71	20,70	0,00	0,01					1	1														2,29	2,30
	09:00	21,69	21,68	0,00	0,01					1	1														3,25	3,26
	10:00	20,54	20,54	0,00	0,01					1	1														2,20	2,17
	11:00	20,40	20,39	0,00	0,01					1	1														0,81	0,79
	12:00	20,01	20,00	0,00	0,01					1	1														1,60	1,60
	13:00	20,09	20,07	0,01	0,01					1	1														1,66	1,70
	14:00	18,46	18,45	0,00	0,01					1	1														0,44	0,36
	15:00	17,49	17,49	0,00	0,01					1	1														0,00	0,00
	16:00	17,99	17,99	0,00	0,01					1	1														0,01	0,01
	17:00	19,63	19,63	0,00	0,01					1	1														1,15	1,20
	18:00	22,48	22,47	0,00	0,01					1	1														3,95	4,04
	19:00	26,12	26,11	0,00	0,01					1	1													1	5,53	5,51
20:00	29,27	29,27	0,00	0,01					1	1													1	6,65	6,71	
21:00	28,27	28,26	0,00	0,01					1	1														5,84	5,78	
22:00	26,44	26,43	0,00	0,01					1	1													1	4,00	3,94	
23:00	24,04	24,03	0,00	0,01					1	1														4,28	4,35	

Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης