

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. HZ (x5)	HZ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024	00:00	21,47	17,32	4,15			1	1			1					5,21	5,14
	01:00	19,60	16,24	3,35				1			1					5,70	5,85
	02:00	18,87	15,54	3,33		1		1			1					6,39	6,37
	03:00	18,52	15,50	3,03		1		1			1					6,03	6,02
	04:00	18,33	15,79	2,54		1		1			1					6,07	6,01
	05:00	19,53	17,13	2,40		1		1			1					6,34	6,36
	06:00	21,54	19,83	1,71		1		1			1					6,79	7,08
	07:00	24,32	23,04	1,28		1			1	1	1				2	9,63	9,67
	08:00	24,37	23,74	0,63		1			1	1	1		1	2	2	8,26	8,28
	09:00	24,54	24,33	0,22		1			1	1	1		1	3	3	6,75	6,65
	10:00	23,73	23,32	0,40		1			1	1	1		1	2	2	6,76	6,78
	11:00	23,53	23,13	0,40		1			1	1	1					6,23	6,36
	12:00	23,52	23,40	0,13					1	1	1		1	2	2	6,84	6,98
	13:00	23,42	23,35	0,07					1	1	1				2	7,53	7,54
	14:00	22,32	22,24	0,08					1	1	1				1	6,96	6,91
	15:00	21,13	21,11	0,02					1	1	1					5,94	5,96
	16:00	22,24	22,24	0,00					1	1	1					6,55	6,40
	17:00	24,89	24,89	0,00					1	1	1					4,96	5,01
	18:00	28,85	28,85	0,00			1		1	1	1					6,53	6,33
	19:00	32,44	32,44	0,00			1		1	1	1					6,36	6,37
20:00	32,56	32,56	0,00			1	1	1	1	1					6,54	6,52	
21:00	30,50	30,50	0,00				1	1	1	1					5,34	5,68	
22:00	27,06	27,06	0,00				1	1	1	1					6,51	6,45	
23:00	23,90	23,90	0,00				1	1	1	1					3,87	3,87	

Τα ΑΠ Αντίσσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν απώλεια επικοινωνίας το διάστημα 21:00-22:00. Η μονάδα G9 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία μετά από συντήρηση.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης