

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100		
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 30 Μαρτίου 2024	00:00	20,92	20,85	0,06				1	1		1					4,51	4,45
	01:00	19,39	19,17	0,23				1	1		1					2,95	2,90
	02:00	18,68	18,57	0,11				1	1		1					2,20	2,20
	03:00	18,33	18,32	0,02				1	1		1					1,84	1,85
	04:00	18,20	18,20	0,00				1	1		1					1,70	1,69
	05:00	18,73	18,73	0,00				1	1		1					2,20	2,22
	06:00	19,49	19,49	0,00				1	1		1					2,47	2,42
	07:00	21,27	21,27	0,00				1	1		1					1,21	1,23
	08:00	21,98	21,98	0,00			1	1	1		1					1,42	1,40
	09:00	22,46	22,46	0,00			1	1	1		1					2,06	2,18
	10:00	22,77	22,77	0,00		1		1	1		1					3,91	3,91
	11:00	22,89	22,55	0,34		1		1	1		1					4,03	4,04
	12:00	23,15	22,47	0,68		1		1	1		1					4,26	4,27
	13:00	23,35	22,56	0,79		1		1	1		1					4,53	4,54
	14:00	21,93	21,22	0,72				1	1		1					3,90	3,93
	15:00	21,12	20,67	0,46				1	1		1					4,60	4,62
	16:00	22,00	21,79	0,21				1	1		1					5,45	5,46
	17:00	24,67	24,27	0,40				1	1		1					4,14	4,03
	18:00	28,17	26,99	1,18				1	1	1	1					7,35	7,40
	19:00	32,42	28,77	3,64				1	1	1	1					11,73	11,74
20:00	31,64	25,97	5,67				1	1	1	1					11,07	11,04	
21:00	29,38	23,83	5,55				1			1	1				9,58	9,64	
22:00	25,76	20,90	4,87				1			1	1				10,30	10,23	
23:00	22,86	17,60	5,26				1			1	1				8,21	8,21	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης