

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας											Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024	00:00	4,61	4,42	0,20			1		1						0,30	0,29
	01:00	4,27	3,94	0,33					1						0,79	0,83
	02:00	4,20	4,20	0,00					1						0,00	0,00
	03:00	4,12	4,12	0,00					1						0,00	0,00
	04:00	4,04	3,50	0,53					1						0,77	0,77
	05:00	4,08	3,53	0,54					1						0,83	0,82
	06:00	4,18	3,63	0,55					1						0,79	0,98
	07:00	4,16	3,47	0,68					1						0,90	1,10
	08:00	4,33	3,34	0,99					1						1,07	1,09
	09:00	4,50	3,52	0,98					1						1,23	1,23
	10:00	4,65	3,90	0,76					1						1,38	1,38
	11:00	4,86	4,19	0,67					1						1,50	1,50
	12:00	4,80	4,25	0,55					1						1,48	1,48
	13:00	4,72	4,12	0,61					1						1,43	1,43
	14:00	4,15	3,55	0,60					1						0,92	0,91
	15:00	3,87	3,42	0,45					1						0,61	0,61
	16:00	3,79	3,45	0,34					1						0,54	0,54
	17:00	4,15	3,78	0,37					1						0,86	0,88
	18:00	4,94	4,61	0,33					1						1,48	1,48
	19:00	6,13	5,89	0,24			1		1						1,69	1,69
20:00	7,26	6,79	0,47		1	1		1						1,99	1,98	
21:00	6,91	6,49	0,42		1	1		1						1,53	1,52	
22:00	6,07	5,52	0,56		1	1		1						0,92	0,99	
23:00	5,26	4,74	0,52			1		1						0,98	0,95	

Δυο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί βρίσκεται σε απώλεια επικοινωνίας από τις 06:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης