

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Κυριακή 31/3/2024 | | | | |
|-----------------------|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------|------|-------------------|------|------|--------------|---|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10 | |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3 | G4 | G5 | G7 | G8 | ΦΟΡ. ΗΖ (x4) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| Κυριακή | 00:00 | 3,97 | 3,97 | 0,00 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 01:00 | 3,87 | 3,87 | 0,00 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 02:00 | 3,83 | 3,83 | 0,00 | | 1 | | | | 1 | 2,65 |
| | 03:00 | 3,78 | 3,78 | 0,00 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 04:00 | 3,73 | 3,73 | 0,00 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 05:00 | 3,63 | 3,63 | 0,00 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 06:00 | 3,89 | 3,89 | 0,00 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 07:00 | 3,53 | 3,53 | 0,00 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 08:00 | 3,43 | 3,43 | 0,00 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 09:00 | 3,38 | 3,38 | 0,00 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 10:00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 11:00 | 3,60 | 3,60 | 0,00 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 12:00 | 3,54 | 3,54 | 0,00 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 13:00 | 3,89 | 3,89 | 0,00 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 14:00 | 3,65 | 3,65 | 0,00 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 15:00 | 3,37 | 3,37 | 0,00 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 16:00 | 3,31 | 3,31 | 0,00 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 17:00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 18:00 | 3,55 | 3,46 | 0,09 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 19:00 | 3,86 | 3,46 | 0,40 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 20:00 | 4,40 | 3,93 | 0,47 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 21:00 | 4,16 | 3,70 | 0,46 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 22:00 | 4,01 | 3,55 | 0,45 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | 23:00 | 3,84 | 3,60 | 0,24 | | 1 | | | | | 2,65 |
| | | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης | | | | | | | | | |
| | | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης | | | | | | | | | |