

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα							Παρασκευή 29/3/2024		
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	29/03/24 0:00	10,13	9,33	0,81	1			1			2,86
	29/03/24 1:00	9,24	8,84	0,40	1			1			1,97
	29/03/24 2:00	9,18	9,06	0,13	1			1			1,91
	29/03/24 3:00	8,90	8,87	0,03	1			1			1,63
	29/03/24 4:00	8,80	8,80	0,00	1			1			1,52
	29/03/24 5:00	8,87	8,87	0,00	1			1			1,59
	29/03/24 6:00	9,75	9,75	0,00	1			1			2,48
	29/03/24 7:00	10,50	10,50	0,00	1			1			3,22
	29/03/24 8:00	10,66	10,66	0,00				1		1	1,37
	29/03/24 9:00	10,17	10,11	0,07				1		1	0,88
	29/03/24 10:00	9,94	9,90	0,03				1		1	0,65
	29/03/24 11:00	9,50	9,50	0,00				1		1	0,21
	29/03/24 12:00	9,46	9,46	0,00				1		1	0,17
	29/03/24 13:00	9,76	9,76	0,00				1		1	0,47
	29/03/24 14:00	9,94	9,94	0,00				1		1	0,65
	29/03/24 15:00	9,80	9,67	0,13				1		1	0,51
	29/03/24 16:00	10,27	10,03	0,25				1		1	0,98
	29/03/24 17:00	11,18	11,00	0,19				1		1	1,89
	29/03/24 18:00	12,66	12,56	0,10				1		1	3,37
	29/03/24 19:00	14,28	14,17	0,11				1	1	1	1,84
29/03/24 20:00	14,51	14,29	0,22				1	1	1	2,07	
29/03/24 21:00	13,60	13,37	0,22				1	1	1	1,16	
29/03/24 22:00	11,98	11,75	0,23				1		1	2,69	
29/03/24 23:00	10,90	10,90	0,00				1		1	1,61	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.