

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | | | | | | Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024 | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|---|--|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | | |
| Η Ε Ρ Ρ | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G10 | G11 | G12 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) | |
| | | | | | Κυριακή, 31 Μαρτίου 2024 | 00:00 | 1,39 | 1,38 | 0,01 | | | | 1 | 1 | | | | |
| 01:00 | 1,29 | 1,29 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,17 | 0,17 | |
| 02:00 | 1,27 | 1,27 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 03:00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 04:00 | 1,24 | 1,22 | 0,02 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,12 | 0,12 | |
| 05:00 | 1,26 | 1,26 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,14 | 0,14 | |
| 06:00 | 1,25 | 1,25 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,12 | 0,12 | |
| 07:00 | 1,16 | 1,16 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,04 | 0,04 | |
| 08:00 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,06 | 0,07 | |
| 09:00 | 1,21 | 1,21 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,08 | 0,09 | |
| 10:00 | 1,21 | 1,21 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,09 | 0,09 | |
| 11:00 | 1,19 | 1,19 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,06 | 0,06 | |
| 12:00 | 1,15 | 1,15 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,04 | 0,04 | |
| 13:00 | 1,09 | 1,09 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 14:00 | 1,09 | 1,09 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,01 | 0,01 | |
| 15:00 | 1,09 | 1,09 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 16:00 | 1,07 | 1,06 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 17:00 | 1,13 | 1,13 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,03 | 0,03 | |
| 18:00 | 1,33 | 1,33 | 0,00 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,20 | 0,20 | |
| 19:00 | 1,39 | 1,37 | 0,02 | | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,27 | 0,27 | |
| 20:00 | 1,56 | 1,52 | 0,04 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,43 | 0,44 | | |
| 21:00 | 1,54 | 1,44 | 0,10 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,43 | 0,42 | | |
| 22:00 | 1,40 | 1,27 | 0,12 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,28 | 0,28 | | |
| 23:00 | 1,24 | 1,18 | 0,06 | | | | 1 | 1 | | | | | | | 0,12 | 0,12 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης