

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας								Σάββατο 30/3/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,50	11,28	14,48	14,48	4,50	3,50	3,50	4,50	4,20		
Η ε ε α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	15,86	15,86	0,00	1		1							2,98	2,73
	01:00	14,01	13,96	0,05			1						1	2,65	2,48
	02:00	13,44	13,42	0,02			1						1	3,87	3,90
	03:00	13,35	13,30	0,05			1						1	3,78	3,79
	04:00	13,35	13,35	0,00			1						1	3,74	3,76
	05:00	13,71	13,71	0,00			1						1	4,07	4,11
	06:00	14,99	14,99	0,00			1						1	4,76	4,50
	07:00	15,59	15,59	0,00		1	1							2,09	2,09
	08:00	15,70	15,70	0,00		1	1							2,26	2,21
	09:00	15,84	15,84	0,00		1	1							2,42	2,39
	10:00	15,56	15,56	0,00		1	1							2,20	2,15
	11:00	15,05	14,91	0,14		1	1							1,69	1,61
	12:00	15,41	15,01	0,41		1	1							2,01	1,97
	13:00	15,98	15,44	0,53		1	1							2,60	2,56
	14:00	15,48	14,80	0,68		1	1							2,10	2,03
	15:00	15,84	14,92	0,92		1	1							2,47	2,45
	16:00	16,25	15,36	0,88		1	1							2,83	2,83
	17:00	17,19	16,00	1,19		1	1							3,76	3,82
	18:00	19,27	18,03	1,25		1	1							5,80	5,95
	19:00	21,61	19,41	2,20		1	1							7,56	7,74
	20:00	21,30	18,59	2,71		1	1							7,47	7,63
	21:00	19,94	17,22	2,72		1	1							6,59	6,69
	22:00	18,23	15,79	2,44		1	1							4,89	4,61
	23:00	16,64	13,94	2,70			1						1	5,45	4,92

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Αίπος ήταν εκτός επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ Κεφαλα, Μακριά Σκάλα, Καρδάμυλα και Ροδόκλινα 2 ήταν εκτός επικοινωνίας από 00:00 έως 01:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης