ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 29 Μάρτιος 2024	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
29/3/24 0:00	50,81	39,81	11,00	0,00	1													1			1	1	15,21	15,21
29/3/24 1:00	47,04	39,47	7,56	0,00	1													1			1	1	14,00	14,01
29/3/24 2:00	45,47	40,30	5,17	0,00	1													1			1	1	13,23	13,19
29/3/24 3:00	44,16	38,63	5,53	0,00	1													1			1	1	11,88	11,90
29/3/24 4:00	44,39	37,56	6,83	0,00	1													1			1	1	12,00	11,93
29/3/24 5:00	46,26	39,46	6,79	0,00	1													1			1	1	13,44	13,52
29/3/24 6:00	51,14	46,30	4,04	0,80	1													1			1	1	15,18	15,23
29/3/24 7:00	60,39	53,21	1,74	5,44	1													1			1	1	16,51	16,38
29/3/24 8:00	63,42	51,37	1,80	10,24	1													1		1	1	1	13,66	13,52
29/3/24 9:00	66,58	49,08	2,67	14,83	1													1		1	1	1	11,81	11,73
29/3/24 10:00	67,50	44,95	5,23	17,32	1															1	1	1	13,02	13,06
29/3/24 11:00	67,62	43,43	6,03	18,16	1															1	1	1	15,11	15,11
29/3/24 12:00	67,48	46,42	2,45	18,60	1															1	1	1	14,66	14,61
29/3/24 13:00	68,01	49,14	0,56	18,32	1										1					1	1	1	12,59	11,43
29/3/24 14:00	66,86	48,84	1,25	16,77	1															1	1	1	13,10	13,05
29/3/24 15:00	64,17	48,53	1,64	14,00	1															1	1	1	15,91	15,93
29/3/24 16:00	63,47	52,17	1,44	9,86	1															1	1	1	18,59	18,58
29/3/24 17:00	62,14	56,21	2,44	3,49	1						1									1	1	1	13,07	11,47
29/3/24 18:00	65,89	61,81	3,94	0,14	1						1									1	1	1	17,64	17,76
29/3/24 19:00	69,95	65,26	4,69	0,00	1						1									1	1	1	20,94	20,94
29/3/24 20:00	69,08	65,81	3,27	0,00	1						1							1		1	1	1	18,10	17,74
29/3/24 21:00	65,67	63,28	2,40	0,00	1						1							1		1	1		11,98	11,91
29/3/24 22:00	60,08	55,62	4,46	0,00	1													1		1	1	1	11,73	11,84
29/3/24 23:00	54,22	48,35	5,87	0,00	1													1		1	1	1	15,78	15,75

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο4 λόγω πυρκαγιάς πλησίον ΓΜ ΘΗΣ - Σύστημα