

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη 26/3/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,59	1,47	0,00	1,11	1									0,00	0,67
	01:00	2,31	1,31	0,00	1,00	1									0,00	0,72
	02:00	2,17	1,45	0,01	0,71	1									0,00	0,72
	03:00	2,11	1,40	0,01	0,70	1									0,00	0,72
	04:00	2,07	1,37	0,00	0,70	1									0,00	0,72
	05:00	2,12	1,42	0,00	0,70	1									0,00	0,72
	06:00	2,22	1,47	0,01	0,75	1									0,00	0,72
	07:00	2,47	1,35	0,01	1,10	1									0,00	0,72
	08:00	2,59	1,29	0,00	1,30	1									0,00	0,72
	09:00	2,62	1,22	0,00	1,40	1									0,00	0,69
	10:00	2,68	1,23	0,01	1,44	1									0,00	0,65
	11:00	2,66	1,23	0,01	1,42			1							0,00	0,63
	12:00	2,80	1,31	0,00	1,49			1							0,00	0,69
	13:00	2,86	1,23	0,00	1,63			1							0,00	0,72
	14:00	2,96	1,14	0,17	1,65			1							0,22	0,72
	15:00	2,95	0,94	0,42	1,59			1							0,70	0,69
	16:00	2,87	1,12	0,30	1,45			1							0,66	0,69
	17:00	3,03	1,22	0,36	1,45			1							0,53	0,56
	18:00	3,39	1,26	0,63	1,50			1							0,75	0,74
	19:00	3,84	1,30	0,59	1,96			1							0,74	0,76
20:00	3,90	1,14	0,74	2,01			1							0,84	0,82	
21:00	3,74	1,26	0,58	1,91			1							0,79	0,81	
22:00	3,53	1,07	0,55	1,91			1							0,63	0,63	
23:00	3,07	0,99	0,42	1,65			1							0,43	0,53	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 00:00-14:00 υπήρχε πρόβλημα επικοινωνίας στα συστήματα εποπτείας του ΗΣ Ικαρίας

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης