

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη 27/3/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	2,74	1,10	0,44	1,20			1							0,44	0,45
	01:00	2,43	0,96	0,40	1,07			1							0,40	0,53
	02:00	2,22	1,35	0,31	0,56	1									0,31	0,46
	03:00	2,09	1,32	0,37	0,41	1									0,39	0,40
	04:00	2,01	1,07	0,39	0,55	1									0,40	0,31
	05:00	2,07	1,12	0,39	0,55	1									0,40	0,31
	06:00	2,21	1,27	0,39	0,55	1									0,40	0,42
	07:00	2,43	1,52	0,28	0,62	1									0,46	0,50
	08:00	2,60	1,28	0,37	0,94	1									0,61	0,62
	09:00	2,76	1,26	0,53	0,97	1									0,79	0,79
	10:00	2,71	1,05	0,59	1,07	1									0,85	0,85
	11:00	2,73	1,11	0,55	1,07	1									0,90	0,86
	12:00	2,72	0,98	0,68	1,07	1									0,93	0,85
	13:00	2,86	1,12	0,73	1,00	1									0,75	0,73
	14:00	2,72	1,08	0,67	0,97	1									0,67	0,67
	15:00	2,58	1,04	0,57	0,97	1									0,57	0,57
	16:00	2,52	1,10	0,55	0,87	1									0,55	0,55
	17:00	2,76	1,42	0,47	0,87	1									0,48	0,47
18:00	3,10	1,44	0,59	1,07	1									0,59	0,60	
19:00	3,63	1,21	0,87	1,55	1									0,87	0,87	
20:00	3,70	1,33	0,79	1,57	1									0,80	0,79	
21:00	3,59	1,29	0,83	1,47	1									0,83	0,83	
22:00	3,26	1,30	0,68	1,28	1									0,68	0,68	
23:00	2,91	1,41	0,61	0,89	1						1			0,62	0,60	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 07:00-12:00 έγιναν εργασίες στη γραμμή ΜΤ που συνδέεται το ΑΠ Περγίκι

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης