

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή 29/3/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,47	1,48	0,26	0,72	1									0,74	0,73
	01:00	2,17	1,58	0,09	0,50	1									0,64	0,64
	02:00	2,04	1,55	0,08	0,41	1									0,61	0,61
	03:00	1,97	1,60	0,01	0,36	1									0,58	0,58
	04:00	1,94	1,61	0,00	0,33	1									0,59	0,59
	05:00	1,96	1,63	0,00	0,32	1									0,61	0,62
	06:00	2,15	1,72	0,00	0,43	1									0,70	0,70
	07:00	2,45	1,51	0,00	0,94	1									0,71	0,70
	08:00	2,42	1,31	0,00	1,11	1									0,66	0,66
	09:00	2,39	1,09	0,00	1,30	1									0,59	0,59
	10:00	2,37	1,01	0,00	1,36	1									0,56	0,56
	11:00	2,38	1,01	0,00	1,36	1									0,56	0,56
	12:00	2,39	1,01	0,00	1,37	1									0,57	0,57
	13:00	2,37	1,02	0,00	1,36	1									0,56	0,56
	14:00	2,42	1,17	0,05	1,20	1									0,63	0,63
	15:00	2,39	1,14	0,04	1,20	1									0,62	0,61
	16:00	2,44	1,07	0,06	1,31	1									0,60	0,59
	17:00	2,52	1,08	0,04	1,40	1									0,63	0,63
18:00	2,84	1,23	0,02	1,59	1									0,70	0,70	
19:00	3,25	1,34	0,01	1,90	1									0,76	0,76	
20:00	3,21	1,20	0,02	2,00	1									0,72	0,73	
21:00	3,01	1,19	0,02	1,81	1									0,71	0,71	
22:00	2,88	1,35	0,02	1,51	1									0,74	0,74	
23:00	2,70	1,48	0,02	1,21	1									0,77	0,77	

Παρατηρήσεις

Η φορητή μονάδα G15 παρουσίασε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης