

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο 30/3/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,40	1,36	0,03	1,00	1									0,70	0,70
	01:00	2,19	1,37	0,01	0,80	1									0,58	0,58
	02:00	2,07	1,39	0,07	0,60	1									0,65	0,65
	03:00	1,95	1,37	0,08	0,51	1									0,63	0,63
	04:00	1,92	1,33	0,08	0,51	1									0,61	0,61
	05:00	1,96	1,37	0,09	0,50	1									0,63	0,63
	06:00	1,99	1,32	0,07	0,60	1									0,61	0,61
	07:00	2,04	1,13	0,11	0,80	1									0,57	0,57
	08:00	2,21	1,13	0,08	1,00	1									0,60	0,60
	09:00	2,32	1,03	0,01	1,28	1									0,57	0,57
	10:00	2,36	1,00	0,00	1,36	1									0,56	0,56
	11:00	2,40	1,01	0,01	1,38	1									0,58	0,58
	12:00	2,45	1,01	0,06	1,38	1									0,60	0,60
	13:00	2,44	1,03	0,12	1,29	1									0,62	0,62
	14:00	2,47	1,20	0,06	1,21	1									0,66	0,66
	15:00	2,37	1,06	0,13	1,17	1									0,62	0,62
	16:00	2,33	1,10	0,15	1,09	1									0,63	0,63
	17:00	2,47	1,12	0,25	1,11	1									0,69	0,69
18:00	2,77	1,16	0,20	1,40	1									0,72	0,71	
19:00	3,09	1,07	0,20	1,81	1									0,73	0,73	
20:00	3,13	1,08	0,22	1,83	1									0,75	0,75	
21:00	2,94	1,06	0,18	1,70	1									0,71	0,71	
22:00	2,78	1,03	0,17	1,58	1									0,68	0,68	
23:00	2,51	1,08	0,22	1,21	1									0,68	0,68	

Παρατηρήσεις

Η φορητή μονάδα G15 παρουσίασε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης