

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή 31/3/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,22	1,02	0,24	0,97	1									0,60	0,60
	01:00	2,05	0,99	0,27	0,79	1									0,55	0,55
	02:00	1,94	1,10	0,20	0,65	1									0,53	0,53
	03:00	1,88	1,22	0,16	0,51	1									0,52	0,52
	04:00	1,87	1,24	0,12	0,51	1									0,51	0,51
	05:00	1,85	1,06	0,12	0,67	1									0,50	0,49
	06:00	1,85	1,01	0,25	0,59	1									0,49	0,49
	07:00	1,91	1,00	0,19	0,71	1									0,45	0,45
	08:00	2,01	1,00	0,24	0,76	1									0,45	0,45
	09:00	2,10	1,01	0,32	0,77	1									0,45	0,45
	10:00	2,19	1,01	0,28	0,90	1									0,59	0,59
	11:00	2,29	1,13	0,30	0,87	1									0,68	0,68
	12:00	2,35	1,11	0,20	1,05	1									0,63	0,63
	13:00	2,44	1,04	0,21	1,20	1									0,65	0,65
	14:00	2,35	1,10	0,20	1,06	1									0,64	0,64
	15:00	2,18	1,06	0,22	0,90	1									0,55	0,55
	16:00	2,10	1,03	0,17	0,89	1									0,52	0,52
	17:00	2,19	1,15	0,14	0,90	1									0,54	0,54
	18:00	2,34	1,14	0,10	1,10	1									0,58	0,59
	19:00	2,62	1,18	0,18	1,25	1									0,63	0,63
20:00	2,96	1,22	0,15	1,60	1									0,74	0,74	
21:00	2,88	1,11	0,15	1,63	1									0,70	0,70	
22:00	2,69	1,03	0,09	1,57	1									0,64	0,64	
23:00	2,50	1,22	0,07	1,21	1									0,60	0,59	

Παρατηρήσεις

Η φορητή μονάδα G15 παρουσίασε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης