



## ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ Ν° 3 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΕΔ-52

Για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου:

**«Αντικατάσταση των Η/Ν προστασίας και ελέγχου και υλοποίηση ψηφιακού δικτύου επικοινωνίας κατά IEC 61850 στα Κέντρα Διανομής 150/21 kV Βριλησίων, Ελληνικού, Κορυδαλλού και Φαλήρου»**

**Με το παρόν Συμπλήρωμα αντικαθίσταται το εδάφιο της παρ. 3.2.2 του Τεύχους Δ' - Τεχνική Περιγραφή του Έργου,**

«... Οι δύο Η/Ν διαφορετικής γραμμής θα επικοινωνούν με διπλό κανάλι επικοινωνίας. Το μέσο επικοινωνίας αυτή τη στιγμή είναι καλώδιο πιλότος 10x1,8 mm + 48x0,9 mm Cu, με ενδεχόμενο αντικατάστασής του από καλώδιο οπτικών ινών σε κάποια από τα ΚΔ. Ο Η/Ν θα πρέπει να μπορεί να υποστηρίξει τον όποιο τύπο είναι διαθέσιμος σε κάθε ΚΔ τη στιγμή της υλοποίησης του έργου. Τυχόν απαιτούμενος παρελκόμενος εξοπλισμός παρέχεται και εγκαθίσταται από τον ανάδοχο αδαπάνως/ χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον ΔΕΔΔΗΕ.» , **με το εξής :**

«... Οι δύο Η/Ν διαφορετικής γραμμής θα επικοινωνούν με διπλό κανάλι επικοινωνίας. Το μέσο επικοινωνίας αυτή τη στιγμή είναι καλώδιο πιλότος 10x1,8 mm + 48x0,9 mm Cu, ωστόσο δρομολογείται η αντικατάστασή του από καλώδιο οπτικών ινών και για τα τέσσερα (4) ΚΔ. Συνεπώς οι Η/Ν διαφορετικής γραμμής θα πρέπει να υποστηρίζουν την επικοινωνία μέσω οπτικής ίνας, που θα είναι και η τελική διαμόρφωση. Αν όμως τη στιγμή της υλοποίησης του έργου, δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο εγκατάστασης οπτικών ινών, ο Ανάδοχος οφείλει να εφαρμόσει κάποια προσωρινή λύση για την υλοποίηση της διαφορετικής προστασίας γραμμής, η οποία θα τύχει της έγκρισης του ΔΕΔΔΗΕ.»

**ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου**  
Λ. Αθηνών 72,185 47, Ν. Φάληρο, τηλ. 210 9090633, 210 9090635