

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 3/4/2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ
Τετάρτη	00:00	2,35	1,84	0,12	0,40			1			1			
	01:00	2,18	1,12	0,65	0,40			1						
	02:00	2,05	1,10	0,62	0,34			1						
	03:00	1,96	1,01	0,59	0,36			1						
	04:00	1,91	0,99	0,57	0,34			1						
	05:00	1,95	1,00	0,58	0,36			1						
	06:00	2,06	1,09	0,62	0,35			1						
	07:00	2,23	1,17	0,67	0,40			1						
	08:00	2,44	1,31	0,73	0,40			1						
	09:00	2,61	1,43	0,78	0,40			1						
	10:00	2,69	1,48	0,81	0,40			1		1				
	11:00	2,70	1,49	0,81	0,40			1		1				
	12:00	2,67	1,08	0,79	0,80			1						
	13:00	2,61	1,10	0,70	0,80			1						
	14:00	2,52	1,14	0,57	0,80			1						
	15:00	2,43	1,11	0,52	0,80			1						
	16:00	2,36	1,06	0,50	0,80			1						
	17:00	2,39	1,04	0,56	0,80			1						
	18:00	2,63	1,11	0,72	0,80			1						
	19:00	3,14	1,45	0,79	0,90			1						
20:00	3,38	1,67	0,81	0,90			1				1			
21:00	3,31	1,77	0,64	0,90			1				1			
22:00	3,01	1,74	0,47	0,80			1				1			
23:00	2,59	1,42	0,37	0,80			1							

Παρατηρήσεις

Η φορητή μονάδα G15 παρουσίασε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.