

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,100	1,100			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024	00:00	19,82	12,83	6,99				1		1						7,96	7,94
	01:00	18,02	10,94	7,08				1		1						7,24	7,22
	02:00	17,45	10,92	6,53				1		1						6,98	6,98
	03:00	17,00	10,68	6,32				1		1						6,81	6,80
	04:00	17,03	10,91	6,12				1		1						6,81	6,81
	05:00	17,81	11,27	6,54				1		1						7,10	7,12
	06:00	19,84	12,54	7,30				1		1						7,90	7,92
	07:00	22,61	14,41	8,21				1		1						9,00	9,03
	08:00	24,11	15,65	8,45				1		1						9,61	9,64
	09:00	24,02	16,41	7,61					1	1						9,64	9,61
	10:00	23,06	15,88	7,18					1	1						9,25	9,25
	11:00	23,02	16,97	6,05					1	1						9,22	9,22
	12:00	23,30	18,75	4,55		1			1	1				1		9,30	9,27
	13:00	23,02	17,41	5,60		1			1	1						9,23	9,20
	14:00	21,17	15,68	5,49					1	1						8,48	8,47
	15:00	19,73	15,27	4,47					1	1						7,94	7,90
	16:00	19,87	16,22	3,65					1	1						7,60	7,59
	17:00	21,73	18,05	3,68			1		1	1						7,54	7,62
	18:00	24,95	19,14	5,81			1		1	1						9,59	9,64
	19:00	28,13	20,23	7,90			1		1	1						11,20	11,22
20:00	31,66	21,33	10,33			1		1	1						12,66	12,67	
21:00	29,72	21,17	8,54			1		1	1						11,92	11,90	
22:00	25,96	18,53	7,43			1		1	1						10,47	10,44	
23:00	22,38	14,78	7,60					1	1						8,83	8,80	

Μερική διακοπή στις 12:25 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίασαν απώλεια επικοινωνίας το διάστημα 22:00 με 23:00.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης