

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	Ρ	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ. ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 1 Απριλίου 2024	00:00	4,57	3,97	0,60					1						0,83	0,70
	01:00	4,23	3,43	0,80					1						1,00	0,79
	02:00	4,07	3,55	0,52					1						0,87	0,65
	03:00	3,97	3,70	0,27					1						0,84	0,63
	04:00	3,95	3,52	0,43					1						0,78	0,57
	05:00	4,14	3,72	0,43					1						0,98	0,78
	06:00	4,70	3,92	0,79					1						1,44	1,23
	07:00	5,27	4,35	0,92					1						1,76	1,54
	08:00	5,74	5,01	0,74			1		1						1,54	1,31
	09:00	5,77	5,57	0,20			1	1	1						0,49	0,08
	10:00	5,54	5,00	0,55			1	1	1						0,64	0,50
	11:00	5,41	4,40	1,01			1		1						1,04	0,76
	12:00	5,40	5,03	0,37			1	1							0,47	0,89
	13:00	5,33	4,31	1,02			1	1							1,20	1,21
	14:00	4,92	4,36	0,55			1	1							0,69	0,67
	15:00	5,61	6,61	0,96		1	1	1							0,27	0,26
	16:00	6,68	6,15	0,93		1	1	1							0,18	0,18
	17:00	7,57	5,76	0,91		1	1	1							0,57	0,57
	18:00	7,08	6,61	0,96		1	1	1							1,23	1,25
	19:00	6,68	5,76	0,91		1	1	1							1,52	1,50
20:00	7,57	6,61	0,96		1	1	1							2,16	2,15	
21:00	7,08	6,15	0,93		1	1	1							1,70	1,68	
22:00	6,14	5,51	0,62			1	1							1,04	0,90	
23:00	5,24	4,55	0,70			1		1						0,90	0,95	

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία. Ένταξη της μονάδας G4 σε δοκιμαστική λειτουργία μετά τις 09:00. Δύο φορητά Η/Ζ βρίσκονται σε βλάβη. Το ΑΠ Τουρλί ήταν σε απώλεια επικοινωνίας έως τις 13:00.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης