

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 1/4/2024			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	3,64	3,63	0,01		1					2,65
	01:00	3,49	3,49	0,00		1					2,65
	02:00	3,39	3,39	0,00		1					2,65
	03:00	3,33	3,33	0,00		1					2,65
	04:00	3,32	3,32	0,00		1					2,65
	05:00	3,33	3,33	0,00		1					2,65
	06:00	3,30	3,30	0,00		1					2,65
	07:00	3,05	3,05	0,00		1					2,65
	08:00	3,25	3,25	0,00		1					2,65
	09:00	3,38	3,38	0,00		1					2,65
	10:00	3,51	3,51	0,00		1					2,65
	11:00	3,48	3,48	0,00		1					2,65
	12:00	3,60	3,60	0,00		1					2,65
	13:00	2,65	2,65	0,00		1					2,65
	14:00	3,43	3,43	0,00			1				2,65
	15:00	3,80	3,67	0,13			1				2,65
	16:00	3,82	3,20	0,62			1				2,65
	17:00	3,85	2,51	1,34			1				2,03
	18:00	4,29	2,99	1,29			1				1,78
	19:00	5,05	3,30	1,76			1				2,65
	20:00	5,86	4,80	1,06			1			1	2,65
	21:00	4,56	4,56	0,00			1			1	2,65
	22:00	5,50	4,24	1,27			1			1	2,65
	23:00	4,35	4,04	0,32			1			1	2,65

Παρατηρήσεις: Κατά το διάστημα 13:40 έως 14:02 σημειώθηκε γενική διακοπή ηλεκτροδότησης λόγω βλάβης στη μονάδα G4.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης