

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ            |                | Απολογισμός Λειτουργίας            |                       |                       |                   |      |      |      |      |      | Δευτέρα 1/4/2024 |      |      |      |   |  |
|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|---|--|
|                       |                | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)             |                       |                       |                   | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10             | 1,10 | 2,30 | 1,00 |   |  |
| Η<br>μ<br>ε<br>ρ<br>α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | Παραγωγή ΥΒΣ (MW) | G1   | G2   | G3   | G4   | G5   | G6               | G7   | G8   | 5 HZ | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα               | 00:00          | 2,24                               | 1,21                  | 0,03                  | 1,01              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,65  | 0,66   |
|                       | 01:00          | 2,04                               | 1,14                  | 0,00                  | 0,90              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,59  | 0,59   |
|                       | 02:00          | 1,93                               | 1,13                  | 0,00                  | 0,80              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,56  | 0,56   |
|                       | 03:00          | 1,86                               | 1,25                  | 0,01                  | 0,60              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,59  | 0,59   |
|                       | 04:00          | 1,79                               | 1,18                  | 0,00                  | 0,61              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,55  | 0,55   |
|                       | 05:00          | 1,81                               | 1,21                  | 0,00                  | 0,60              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,56  | 0,56   |
|                       | 06:00          | 1,94                               | 1,24                  | 0,00                  | 0,70              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,59  | 0,59   |
|                       | 07:00          | 2,14                               | 1,15                  | 0,00                  | 0,99              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,61  | 0,61   |
|                       | 08:00          | 2,21                               | 1,02                  | 0,00                  | 1,19              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,59  | 0,59   |
|                       | 09:00          | 2,24                               | 0,89                  | 0,00                  | 1,35              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,55  | 0,55   |
|                       | 10:00          | 2,26                               | 0,89                  | 0,00                  | 1,37              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,54  | 0,53   |
|                       | 11:00          | 2,21                               | 0,89                  | 0,00                  | 1,32              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,52  | 0,52   |
|                       | 12:00          | 2,28                               | 0,92                  | 0,00                  | 1,36              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,54  | 0,54   |
|                       | 13:00          | 2,34                               | 0,94                  | 0,00                  | 1,40              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,59  | 0,59   |
|                       | 14:00          | 2,28                               | 0,97                  | 0,00                  | 1,30              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,57  | 0,58   |
|                       | 15:00          | 2,22                               | 1,01                  | 0,00                  | 1,21              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,59  | 0,59   |
|                       | 16:00          | 2,19                               | 1,08                  | 0,00                  | 1,10              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,61  | 0,61   |
|                       | 17:00          | 2,19                               | 1,09                  | 0,00                  | 1,10              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,61  | 0,61   |
|                       | 18:00          | 2,36                               | 0,97                  | 0,00                  | 1,39              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,60  | 0,60   |
|                       | 19:00          | 2,79                               | 0,95                  | 0,00                  | 1,84              |      |      | 1    |      |      |                  |      |      |      | 0,62  | 0,62   |
| 20:00                 | 3,13           | 1,03                               | 0,00                  | 2,10                  |                   |      | 1    |      |      |      |                  |      |      | 0,71 | 0,71  |  |
| 21:00                 | 3,03           | 1,02                               | 0,00                  | 2,01                  |                   |      | 1    |      |      |      |                  |      |      | 0,70 | 0,70  |  |
| 22:00                 | 2,83           | 1,03                               | 0,00                  | 1,80                  |                   |      | 1    |      |      |      |                  |      |      | 0,68 | 0,68  |  |
| 23:00                 | 2,53           | 1,21                               | 0,00                  | 1,32                  |                   |      | 1    |      |      |      |                  |      |      | 0,70 | 0,70  |  |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης