

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Πέμπτη 4/4/2024								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00	
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	
Πέμπτη	00:00	2,31	1,22	0,29	0,80			1							
	01:00	2,10	1,09	0,31	0,70			1							
	02:00	1,95	1,08	0,36	0,50			1							
	03:00	1,85	1,02	0,44	0,40			1							
	04:00	1,83	0,98	0,55	0,30			1							
	05:00	1,89	1,02	0,57	0,30			1							
	06:00	2,03	1,12	0,61	0,30			1							
	07:00	2,24	1,07	0,67	0,50			1							
	08:00	2,42	1,03	0,69	0,70			1							
	09:00	2,58	1,10	0,48	1,00			1							
	10:00	2,65	1,07	0,38	1,20			1							
	11:00	2,68	1,02	0,36	1,30			1							
	12:00	2,65	1,02	0,33	1,30			1							
	13:00	2,57	1,11	0,36	1,10			1							
	14:00	2,47	1,16	0,51	0,80			1							
	15:00	2,36	1,00	0,56	0,80			1							
	16:00	2,39	1,09	0,00	1,30			1							
	17:00	2,44	1,04	0,00	1,40			1							
	18:00	2,69	1,07	0,02	1,60			1							
	19:00	3,14	1,21	0,03	1,90			1							
20:00	3,39	1,46	0,03	1,90			1		1						
21:00	3,27	1,43	0,04	1,80			1		1						
22:00	2,96	1,50	0,07	1,40			1		1						
23:00	2,58	1,47	0,11	1,00			1		1						

Παρατηρήσεις

Η φορητή μονάδα G15 παρουσίασε βλάβη

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.